



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-392055/102/Ю8 от 14.07.2026 г.**

Заявитель: **Соцкова Раиса Васильевна**

тел. +70--

Объект: **Земельный участок с жилым строением**

Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Дашковка, земельный участок 60а**

Кадастровый №: **50:32:0010204:3340**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	1	10 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	ВЛ с ТП-5
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

пс 400 ЛЭП 6 кВ ф.на ТП-176 с ТП-4

БМКТП-5

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Новое строительство: в стесненных условиях (ВЛ-10кВ, газ, дорога)

1. От ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ с БМКТП-5 до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х50мм длиной 60м.

Точное сечение и длину трассы определить проектом.

2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

