



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.

Троицкий РЭС (НМ)

№ Н-26-00-101916/125

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **1 существующая ВЛ-6 кВ от оп.140 ф.9 с ПС-596 "Красногорка" на КТП-1526 (замена трансформатора 1х100 кВт на 1х250 кВт).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **1 существующая ВЛ-6 кВ от оп.140 ф.9 с ПС-596 "Красногорка" на КТП-1526 (замена трансформатора 1х100 кВт на 1х250 кВт), г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское; -.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **150 кВт к ранее выделенной 92,8 кВт по АРБПиЭО №НМ/900876-2016 от 17.03.2016. (Общая 242,8 кВт.).**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **6 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
7.1. 1 точка - существующая опора №110 ВЛ-6кВ ф.-9, отходящей от секции РУ-6кВ ПС 110 кВ Красногорка №596 – 242,8 кВт
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Красногорка №596 110/10/6 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.1.1. Отсутствуют.
 - 10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.2.1. Выполнить реконструкцию участка КЛ-6 кВ ф.9 ПС 596 «Красногорка» путем замены кабеля сечением 185 мм² (АСБ) на КЛ-6 кВ 240 мм² (АПвПуг) от существующей линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 596 «Красногорка». Применяется подземная прокладка многожильные КЛ с резиновой или пластмассовой изоляцией, одна кабельная линия в траншее. Ориентировочная протяженность кабельной трассы – 0,15 км, из них:

- протяженность кабельной трассы в траншее – 0,1 км.;
- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,05 км.;

10.2.2. Аналогичный объем работ по п.10.2.1. предусмотрен по Договору ТП № НМ-21-303-16785(634502), выданный ОАО «РСП»;

10.2.3. Выполнить комплекс работ по замене трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в ячейке ф.-9 РУ-10кВ ПС №596 110/10/6 Красногорка (3 шт.), произвести мероприятия по наладке РЗА. Точный объем работ определить проектом.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Отсутствуют.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнить проектирование и строительство (реконструкцию) сетей 6/0,4кВ. Точный объем работ по сооружению (реконструкции) сетей 6/0,4кВ, с учетом требуемой категории надежности, определить проектом.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от "_____" _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **4 ценовая категория.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с почасовым измерением в двухставочном выражении.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

152295e1

Заместитель директора по технологическому
присоединению филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Новая Москва
А.П.Голубев

Нижевязов А.В.