

Наименование организации: Исполнительный аппарат ПАО "Россети Московский регион"
Наименование ПО:

Объект ремонта: Административное здание, инв. №2020-1000019765
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.7Б

на ремонт : Ремонт подиума в помещении САЦ по адресу: ул. Вавилова, 7Б
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)

Дефектная ведомость №1

Приложение №1 к Техническому заданию

"УТВЕРЖАЮ"
Директор Исполнительного аппарата
ПАО "Россети Московский регион"
М.К. Сайфутдинов

- производство работ, аналогичных процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.

№ п/п	Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика	Описание дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Перечень работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые для ремонта материалы и оборудование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административное здание по адресу: Вавилова 7Б, инв. №2020-1000019765	Коррозия каркаса, деформация крепежных элементов. Расслоение и неровность поверхности фанерного покрытия.	шт	1	Ремонт подиума в помещении САЦ					
					Ремонт лага					
					Изготовление каркаса из алюминиевого профиля 50х25х3 (Габариты подиума 5,5мх3мх0,13м; Монтаж лаг с шагом 0,3м) (М=(5,5м*2шт)+(3м*18шт)+(5,5м*2шт)+(3м*2шт)+(0,13м*4шт)=82,52м; 82,52м*1,12м=92,4224кг)	т	0,0924224	Профиль алюминиевый прессованный	т	0,0924224
					Сборка каркаса	т	0,0924224	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	12,5457863
					Монтаж каркасов на регулируемые опоры в кол-ве 84 шт, с регулировкой и выставлением по высоте (М=0,168кг*84шт=14,112кг)	т	0,014112	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 160-250 мм	шт	84
					Фиксация опор к полу (Кол-во болтов=84шт*2шт=168шт)	100 ШТ	1,68	Болты анкерные	т	0,0075264
					Обшивка подиума влагостойкой фанерой в два слоя толщиной 21 мм (S=((3м*5,5м)+(0,13м*(5,5м+5,5м+3м+3м)))*18,71м2	100 м2	0,1871	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 18-24 мм	м3	0,462137
					Простая окраска масляными составами фанеры с обеих сторон. (S=((3м*5,5м)+(0,13м*(5,5м+5,5м+3м+3м)))*2=37,42м2	100 м2	0,3742	Краска масляная МА-15, мушья	кг	7,2969
					Обрамление углов подиума металлическим уголком 30х30х2 (L=((5,5+5,5+3+3)*17м)	100 м	0,17	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51х51 мм	м	17

Начальник управления обслуживания зданий

О.П. Михайловский