

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__ от «8» сентября 2026г.

На поставку комплекта оборудования в составе:

- Аппарат управление оперативного тока АУОТ-М2- (40 А)- (220 В)-УХЛ4;

- шкаф распределительный; - шкаф аккумуляторный; - батарея аккумуляторов.

	Заказчик	АО ДРСК ЮЯЭС	
	Адрес		
	Потребитель: ПС-110/10 УВД		
	Проектная организация -		
1.	Типы оборудования для питания, которого планируется использовать АУОТ-М2	ШЭ2607, ОВОД=МД, Электромеханика	
2	Аппарат АУОТ-М2	Базовая комплектация	Требуется
2.1	Два ввода питающей сети: основной и резервный	3×380В (+15%)÷(-30%)	3×380В (+15%)÷(-30%)
2.2	Номинальный выходной ток (максимальный) (А)	10 (20), 20 (40), 40 (70)	40
2.3	Номинальное выходное напряжение (В)	60, 110, 220	220
2.4	Диапазон регулирования выходного напряжения (В)	48-72, 90-140, 150-250	150-250
2.5	Температурная коррекция подзарядного напряжения	отсутствует	С датчиком температуры
2.6	Минимальное измеряемое значение сопротивления изоляции отходящих линий	5кОм (диапазон измерения 5-50кОм)	5кОм (диапазон измерения 5-50кОм)
2.7	Номинальный ток, характеристика отключения и тип автоматического выключателя в цепи аккумуляторной батареи	63А «D» PLHT-3N “Moeller”	63А «D» PLHT-3N “Moeller”
2.8	Защита оболочки	IP21 или IP51	IP51
2.9	Нижнее значение предельной рабочей температуры воздуха при эксплуатации	Плюс 1 °С или Минус 25 °С *	Минус 25 °С
3	Шкаф распределительный		
3.1	<u>ШР-05-УХЛ4</u> - Количество, номинальный ток (А), характеристики отключения и тип автоматических выключателей в цепи отходящих фидеров	3 – 6А «С», 3 – 10А «С» 3 – 16А «С», 3 – 25А «С» PL7 “Moeller”	3 – 6А «С», 3 – 10А «С» 3 – 16А «С», 3 – 25А «С» PL7 “EATON”
3.2	<u>ШР-05-01-УХЛ4</u>	ШР-05-УХЛ4 + Шина мигающего света	ШР-05-УХЛ4 + Шина мигающего света
3.3	<u>ШР-05-02-УХЛ4</u> - Количество, номинальный ток (А), характеристики отключения и тип автоматических выключателей выхода шины аварийного освещения	ШР-05-01-УХЛ4 + 4 – 6А «С»PL7 “Moeller”	
3.4	<u>ШР-05-03-УХЛ4</u>	ШР-05-УХЛ4 IP51 + нагреватель	ШР-05-УХЛ4 IP51 + нагреватель
4	Конструкция аппарата и шкафа распределительного		
4.1	Настенное исполнение с совмещенным шкафом распределительным (ШР). Габаритные размеры (высота, ширина, глубина).	1465х600х270мм	
4.2	Настенное исполнение (без ШР).	1065х600х270мм	
4.3	Напольное исполнение, совмещенный с ШР - подставкой.	1880х600х350мм	1880х600х350мм
4.4	Напольное исполнение с подставкой (без ШР).	1880х600х350мм	
4.5	Отдельный ШР настенного исполнения.	465х600х220мм	

5	Шкаф аккумуляторный		
5.1	Исполнение 2(Емкость АБ – А512-65;-85А/ч; А412-65А/ч) Габаритные размеры (высота, ширина, глубина)	1880х1970х230м м	
5.2	Исполнение 3 (Емкость АБ – А512-65;-85А/ч;А412-65А/ч)	1880х925х500мм	1880х925х500мм (А512-65;-85А/ч)
5.3	Исполнение 4 (Емкость АБ –А512-120; А412-100;-120А/ч)	1845х1235х630м м	
5.4	Исполнение 5 (Емкость АБ – А412-100А/ч; А512-120А/ч)	1998х1660х330	
6	Батарея аккумуляторов	Sonnenschein	
6.1	Технология АБ	Dryfit или AGM	Dryfit
6.2	Емкость аккумуляторной батареи (А/ч)	65, 85, 100,120	85
6.3	Срок службы АБ	5, 10 лет	10 лет
6.4	Количество аккумуляторов в батарее	17шт	17шт