

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В.В. Плещев
«14» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку линейной арматуры.
Лот № 202А.

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку линейной арматуры для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку линейной арматуры на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

3. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». Представлены в Приложении №2 к настоящему техническому заданию.

4. Технические требования к продукции.

Технические данные линейной арматуры должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики
1.	Зажим соединительный САС 400-1	Технические требования, характеристики линейной арматуры должны соответствовать параметрам ТУ 3449-001-52819896-2010
2.	Зажим соединительный САС 500-2	Технические требования, характеристики линейной арматуры должны соответствовать параметрам ТУ 3449-001-52819896-2010

3.	Зажим соединительный СОМ-95	Технические требования, характеристики линейной арматуры должны соответствовать параметрам ТУ 3449-001-52819896-2010
4.	Зажим плашечный ПА-6-1	Технические требования, характеристики линейной арматуры должны соответствовать параметрам ТУ 3449-001-52819896-2010
5.	Зажим плашечный ПАМ-2-1	
6.	Зажим плашечный ПАМ-3-1	
7.	Зажим соединительный СОАС-50-3	
8.	Зажим соединительный СОАС-70-3	
9.	Зажим соединительный СОАС-95-3	

5. Общие требования.

5.1К поставке допускается линейная арматура, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих линейную арматуру для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- линейная арматура, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
- линейная арматура, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

5.2. Победитель закупки на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

5.3. Линейная арматура и гасители вибрации должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ТУ 3449-001-52819896-2010;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

5.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения линейной арматуры и гасителей вибрации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя линейной арматуры, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки линейной арматуры и гасителей вибрации должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78.

Способ укладки и транспортировки линейной арматуры и гасителей вибрации должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка линейной арматуры и гасителей вибрации должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы линейной арматуры и гасителей вибрации.

Линейная арматура и гасители вибрации должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80. В один ящик с линейной арматурой должен быть вложен упаковочный лист.

5.5. Каждая партия линейной арматуры и гасителей вибрации должна подвергаться приемосдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.6. Срок изготовления линейной арматуры и гасителей вибрации должен быть не более полугода от момента поставки.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

8. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

9.Требования к Поставщику.

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

10.Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11.Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации



Кочкин С.П.

№п/п	Номер материала в САП	Краткий текст материала	ЕИ	Количество	Точка поставки	Срок поставки*	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
							ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2275512	Зажим соединительный САС 400-1	Шт.	12	г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9	45	27.33.13.120	Преимущество
2	2452510	Зажим соединительный САС 500-2	Шт.	12			27.33.13.120	Преимущество
3	2225988	Зажим соединительный СОМ-95	Шт.	12			27.33.13.120	Преимущество
4	2055263	Зажим плащечный ПА-6-1	Шт.	12			27.33.13.120	Преимущество
5	2287417	Зажим плащечный ПАМ-2-1	Шт.	12			27.33.13.120	Преимущество
6	2294378	Зажим плащечный ПАМ-3-1	Шт.	12			27.33.13.120	Преимущество
7	2064057	Зажим соединительный СОАС-50-3	Шт.	24			27.33.13.120	Преимущество
8	2064056	Зажим соединительный СОАС-70-3	Шт.	36			27.33.13.120	Преимущество
9	2064058	Зажим соединительный СОАС-95-3	Шт.	24			27.33.13.120	Преимущество

*в календарных днях, с момента заключения договора

1. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
27.33.13.120	Преимущество