

ПРИКАЗ

от 11.09.2026№ 2477

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №182 «Гулево», в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Стрелковский, с. Покров, уч-к 84 Ю8-25-302-277807(528999)» (I-352399) по договору № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «КонтурЭнерго»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №182 «Гулево», в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Стрелковский, с. Покров, уч-к 84 Ю8-25-302-277807(528999)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,478 км (по сущ.опорам)
Марка провода ВЛ-0,4 кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Замена вводов	- 11 шт.
Протяженность вводов	- 0,155 км.
Марка провода	- СИП 4х16
Переподвес сущ. вводов	- 12 шт.
Обрезка деревьев	- 4 шт.

Общая сметная стоимость в ценах 02.2026г.	- 762,664 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 678,656 тыс. руб.
Прочие затраты	- 84,008 тыс.руб.
из них:	-
ПИР	- 22,776 тыс.руб.
	-
Содержание службы заказчика застройки	- 43,185 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-
изыскательских работ управления
капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д.Баёв