

Опросный лист для заказа системы постоянного оперативного тока. Шкаф аккумуляторных батарей с комплектом аккумуляторных батарей

Количество: 1 компл.

Заказчик: Филиал АО «ДРСК»-«Амурские электрические сети»

Объект: ПС 110 кВ Приамурская

Поз.	Наименование параметра	Требование (значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
	1. Основные параметры		
1.1.	Производитель	*	
1.2.	Заводской тип (марка)	Ventura FT 12-100 или аналог	
1.3.	Технология изготовления АБ	AGM	
1.4.	Напряжение элемента, В	12	
1.5.	Емкость АБ, С10, Ач	100	
1.6.	Внутреннее сопротивление элемента АБ не более, мОм	6,0	
1.7.	Межэлементные перемычки	да	
1.8.	Количество моноблоков, шт., всего	17	
1.9.	Наличие концевых элементов, шт.	нет	
	2. Требования к конструкции, изготовлению и материалам		
2.1.	Размещение в батарейном шкафу	да	
2.2.	Габариты ШАБ ГхШхВ мм, не более	600x800x2100	
2.3.	Корпус АБ выполнен из огнестойкого материала	да	
2.4.	Расположение выводов АБ	фронтальное	
2.5.	Наличие клапана сброса давления	да	
	3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150		
3.1.	Степень защиты, не менее	IP20	
3.2.	Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не менее	+40	
3.3.	Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не ниже	+1	

						О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ25.1		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Опросный лист для заказа шкафа аккумуляторных батарей с комплектом аккумуляторных батарей		
Разраб.		Щербатенко			08.26			
Проверил		Чудновец			08.26			
Н. контр.		Чепелюков			08.26			
ГИП		Чепелюков			08.26			
						ЭЛСИ ГРУППА КОМПАНИЙ Акционерное общество "ЭЛСИ Энергопроект"		

Поз.	Наименование параметра			Требование (значение параметра)		Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
3.4.	Высота установки над уровнем моря, до, м, не менее			1000		
3.5.	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее			6		
	4. Комплектность поставки					
4.1.	Соединительные элементы			да		
4.2.	Комплект для обслуживания			да		
4.3.	Шкаф батарейный, шт.			1		
4.4.	Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП).			да		
4.5.	Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке (количество экземпляров), в бумажном /электронном виде			2/1		
4.6.	Самоклеящиеся номера АБ, комплект			Да		
	6. Требования по надежности					
5.1.	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее			*		
5.2.	Срок службы, лет, не менее			15		
5.3.	Периодичность и объем технического обслуживания			необслуживаемые		
	7. Требования по аттестации, сертификации					
7.1.	Соответствие ГОСТ Р МЭК 60896-21/22			да		
	8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения					
8.1.	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)			да		
8.2.	Условия транспортирования			*		
	9. Приемка и шеф-монтажные работы					
9.1.	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя			да		
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Примечание: 1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем. 2. Участник конкурса должен на момент поставки представить в составе конкурсного предложения копии следующих документов: – Сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);						
				О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.25.1		Лист
						2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

