

Опросный лист для заказа силового масляного трансформатора

Количество: 2 шт.

Заказчик: Филиал АО «ДРСК»-«Амурские электрические сети»

Объект: ПС 110 кВ Приамурская

Поз.	Наименование параметра	Требование (значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
	Основные технические характеристики		
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
3	Сейсмостойкость баллов по шкале MSK-64, не менее	6	
4	Допустимая высота установки над уровнем моря	1000 м	
5	Степень загрязнения атмосферы	II	
6	Нормативное значение ветрового давления, кПа (по СП 20.13330.2016)	0,3 (II район)	
7	Толщина стенки гололёда, мм (по СП 20.13330.2016)	10 (III район)	
8	Номинальная частота	50 Гц	
9	Номинальная мощность	100 кВа	
10	Номинальное напряжение стороны ВН	10 кВ	
11	Номинальное напряжение стороны НН	0,4 кВ	
12	Материал обмоток трансформатора	Медь	
13	Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН	ПБВ на стороне ВН ±2х2,5%	
14	Напряжение короткого замыкания при 75°C (±10%)	4%	
15	Потери холостого хода (+15%)	128 Вт	
16	Потери короткого замыкания при 75°C (+10%)	1265 Вт	
17	Схема и группа соединения обмоток	Д/УН-11	
18	Наличие катков	НЕТ	
19	Срок службы не менее	30 лет	
20	Гарантийный срок службы не менее	5 лет	
21	Транспортировка от завода-изготовителя ж.д. транспортом, автотранспортом	ДА	
22	Доставка от станции разгрузки до площадки строительства автотранспортом по автодорогам с твердым покрытием	ДА	

						О_28-АЭС-5859-Ц-1-ОЛ.28		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Самотес			08.26	Опросный лист для заказа силового масляного трансформатора		
Проверил		Чудновец			08.26			
Н. контр.		Чепелюков			08.26			
ГИП		Чепелюков			08.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П		1
						ГРУППА КОМПАНИЙ Акционерное общество "ЭЛСИ Энергопроект"		