

ПРИКАЗ

от

05.08.2026

№

2314

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-392,0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-25-303-269672(411037), макс. мощностью ЭПУ 220 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п. Кашира, автодорога "Кашира-Ненашево" км.116+480, 50:37:0020212:1 Ю8-25-303-269672(411037)» (I-353570) по договору № 723-ПИР от 16.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ССМНУ-58"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-392,0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-25-303-269672(411037), макс. мощностью ЭПУ 220 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п. Кашира, автодорога "Кашира-Ненашево" км.116+480, 50:37:0020212:1 Ю8-25-303-269672(411037)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-0,4 кВ	-	0,003 км (в 2 нити в траншее)
Марка кабеля	-	АПВБбШп 4х120
ЩР-0,4 кВ	-	1 компл.
Автоматический выключатель	-	ВА57-39, 400 А

Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	-	370,074 тыс. руб.
---	---	-------------------

В том числе:

СМР	-	221,721 тыс. руб.
Оборудование	-	60,130 тыс. руб.
Прочие затраты	-	88,223 тыс. руб.

из них:

ПИР	-	12,274 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	20,930 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

2.1. Провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД;

2.2. Провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта;

2.3. Оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских
работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, КТРЭС, УТП, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

И.А. Трифонова
8 (4967) 65-71-14