



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-491851/102/Ю8 от 11.09.2026 г.**

Заявитель: Рубан Сергей Федорович

тел. +7()--

Объект: Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д Сохинки, д. 72

Кадастровый №: 50:31:0050304:700

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС/35/Елохово---ТП-352---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-352 осуществить
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 25 м.
сечение провода не менее 70 мм²**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)


Исп. А.М. Учаев

Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)



Проек. ВЛ-0,4 кВ
Рубан 491851

Сущ. ВЛ-0,4 кВ
от ТП-352