

Техническая спецификация №7000027491/2070 на поставку
Устройства сопряжения оптического УСО-2Т(USB)

Организация: «Южные электрические сети» – филиал ПАО «РОССЕТИ МР»
Адрес: г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.23
Контактное лицо: Пилин Егор Владимирович, 8-963-923-00-26
Должность: начальник отдела ОиЭСУЭ

1. Назначение

Устройства сопряжения оптические предназначены для бесконтактного подключения компьютера к внешнему устройству, оснащеному оптопортом, с целью осуществления дуплексного обмена информацией через USB

2. Характеристики

Технические характеристики	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Характеристики аппаратной части:		
Питание	от последовательного порта компьютера или от порта USB	
Скорость обмена, бод:		
для COM	порта от 300 до 19200	
для USB	порта от 300 до 38400	
Протяженность оптического канала связи (от передающего светодиода до приемного устройства, и обратно), мм	не более 10	
Диапазон рабочих температур, 0С	от +5 до +60	
Средний срок службы, лет	не менее 15	
Масса, кг	не более 0,1	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, ед. изм.	Количество, шт.	Количество, предложенное участником ТЗ
Устройство сопряжения оптическое УСО-2Т (USB)	1	

4. Гарантия: 12 месяцев

5. Аттестация ПАО «РОССЕТИ»: не требуется.

Начальник отдела ОиЭСУЭ УРУПЭЭ филиала
ПАО «РОССЕТИ МР» - «Южные
Электрические сети»



Е.В. Пилин

Начальник УРУПЭ филиала
ПАО «РОССЕТИ МР» - «Южные
Электрические сети»



Е.С. Горюнов

И.о. Заместителя директора – технический директор
«Энергоучёт» филиала ПАО «Россети МР»




А.А. Панюков 31.05.22г.

Руководитель дирекции метрологии
и контроля качества ПАО «РОССЕТИ МР»

не требуется

Е.А. Бучкина

Директор департамента учета электроэнергии
ПАО «РОССЕТИ МР»



А.А. Зибров 31.05.22г.