

Техническая спецификация № 7000038514/2050

на поставку Дисплея выносного ~~Хартикс Д10МХХХ~~
для совместной работы со счетчиками типа ~~НАРТИКС-УМ00, НАРТИКС-И300~~

Организация: ПАО «Россети Московский регион»- филиал Западные электрические сети.

Адрес: г. Одинцово, Транспортный проезд., д.32

Контактное лицо: Турукин Иван Михайлович

Должность: Заместитель начальника УРУПЭЭ ЗЭС

Объект/место установки: на объектах электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети

1. Назначение

Устройство предназначено для работы совместно с прибором учёта электрической энергии в исполнении сплит и выступает в качестве выносного дисплея.

Пульт использует RF-канал связи для соединения с прибором учёта и передачи данных. Дисплей оборудован LCD-экраном и панелью ввода, состоящей из 12 кнопок.

2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение питания, В	5	
Потребление, Вт/ВА, не более	1/1	
Класс защиты	IP40	
Интерфейс связи	RF	
Диапазон рабочих температур, °С, от - до	-20 - +60	
Гарантийный срок, мес	12	

3. Комплектность поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Выносной дисплей в упаковке, шт.	1	
Паспорт, экз.	1	
Руководство по эксплуатации, экз.	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель начальника отдела УРУПЭЭ филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
«Западные электрические сети»



И.М. Турукин

Заместитель директора – главный инженер
«Энергоучёт» филиала
ПАО «Россети Московский регион»



А.А. Панюков

Директор департамента учета электроэнергии
ПАО «Россети Московский регион»



А.А. Зибров