

Техническая спецификация № 7000040154/2070
на поставку Дисплея выносного Д101R

Объект/место установки: применяется на объектах электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети»

1. Назначение

Устройство предназначено для работы совместно с прибором учёта электрической энергии типов НАРТИС-И100, НАРТИС-И300 в исполнении сплит и выступает в качестве выносного дисплея. Пульт использует RF-канал связи для соединения с прибором учёта и передачи данных. Дисплей оборудован LCD-экраном и панелью ввода, состоящей из 12 кнопок. Устройство осуществляет съём показаний без сбора ранее синхронизированного к прибору учета абонентского пульта. Предназначен для контролирующего персонала эксплуатирующей организации.

2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение питания, В	5V±5% (MicroUSB/батареи AAA)	
Потребление, Вт/ВА, не более	~1Вт/1ВА	
Класс защиты	IP40	
Интерфейс связи	RF	
Диапазон рабочих температур, °C	-10°..+50°C	
Прошивка	reader	
Интеграция с оборудованием, тип	НАРТИС И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D; НАРТИС И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D	

3. Комплектность поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Дисплей выносной, шт.	1	
Инструкция по эксплуатации, экз.	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Согласовано:

Начальник Управления реализации услуг по передаче электроэнергии филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети»

Е.С. Горюнов

И.о. заместителя директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучёт

М.В. Панов

Директор департамента учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион»

А.А. Зибров

И.О.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature