

Техническая спецификация № 7000049399/2050

на поставку контроллера присоединения

Организация Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион
Адрес: 143006, МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(916)002-80-80
Должность Начальник службы АСТУ

- 1. Назначение:** Модульный проектно-компонуемый контроллер предназначен для комплексного мониторинга и управления основным оборудованием 6–35кВ, обеспечивает прямой ввод сигналов с измерительных ТТ/ТН, ввод дискретных сигналов, выдачу команд телеуправления и оперативной блокировки, сбор информации с цифровых устройств: МПРЗА, счетчики, МИП и др.

2. Характеристики изделия

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Обработка алгоритмов (ОБР)	до 100	
Коммуникационные порты	100-Base Tx (RJ-45); 100-BaseFX (SFP); RS-485; RS-232.	
Модули питания		
Питание от напряжения AC/DC, В	220	
Процессорные модули		
Модуль ЦП, 2xEthernet TX, 2xRS-485, PPS, 2xLive	1	
Модули дискретных выходов		
Модуль дискретных выходов 220В, 5А AC, 12 выходов	1	
Модули дискретных входов		
Модуль дискретных входов. 16 входов 220 В	1	
Модули аналоговых входов (измерение)		
Модуль измерительный. 3 тока (1/5 А), 3 напряжения (57,7/100/220/380 В). ПКЭ класс S	1	
Модули ИЧМ		
Выносной ИЧМ. 4 цифровых ключа. 7 светодиодов. Питание от 220 В AC/DC	1	
Количество информационных параметров	100	

3. Комплект поставки одной единицы

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП

Контроллер присоединения A2.4-B1.4-C1.4-D2.4-M1.4.H1.5.2.P100	1	
---	---	--

Аттестация в ПАО “Россети” не требуется.

Начальник службы АСТУ

А.В. Назаркин

**Заместитель главного инженера –
директор департамента ИТСиС**

А.А.Сахаров

Заместитель главного инженера по системам связи

А.Л. Сафронов