

Техническая спецификация № 7000049408/2050

на поставку контроллера присоединения

Организация Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион
Адрес: 143006, МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32
Конт. лицо Назаркин А.В. 8(916)002-80-80
Должность Начальник службы АСТУ

- 1. Назначение:** Модульный проектно-компонуемый контроллер предназначен для комплексного мониторинга и управления оборудованием одного или нескольких присоединений 110-750 кВ с функциями комплекта дистанционных и токовых ступенчатых защит, автоматики управления силовым выключателем 110 - 220 кВ (КСЗ и АУВ), обеспечивает прямой ввод сигналов с измерительных ТТ и ТН, ввод дискретных сигналов, формирование команд управления и оперативной блокировки, ввод нормализованных аналоговых сигналов.

2. Характеристики изделия

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Коммуникационные модули	RS-485; RS-232.	
Модули питания, шт	2	
Питание от напряжения AC/DC, В	220	
Процессорные модули		
Модуль ЦП, 2xEthernet TX, 2xRS-485, PPS, 2xLive	1	
Модули дискретных выходов		
Модуль дискретных выходов 220В, 5А AC	7	
Свободных слотов	4	
Рабочая температура, °С.	-40...+60	

3. Комплект поставки одной единицы

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Контроллер присоединения ARIS-4214 A6.4-B1.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-ZZ-Z-A6.4	1	

Аттестация в ПАО «Россети» не требуется.

Начальник службы АСТУ

А.В. Назаркин

Заместитель главного инженера –
директор департамента ИТСиС

А.А.Сахаров

Заместитель главного инженера по системам связи

А.Л. Сафронов