

Техническая спецификация
№ 7000051992
на поставку Дисплея выносного Д101-2

Организация: ПАО «Россети Московский регион»

Объект/место установки: применяется на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион».

1. Назначение

Устройство предназначено для работы совместно с прибором учёта электрической энергии в исполнении сплит и выступает в качестве выносного (внешнего) дисплея для прибора учета. Устройство использует RF-канал связи для соединения с прибором учёта и передачи данных. Дисплей оборудован LCD-экраном и панелью ввода, состоящей из 4 кнопок.

2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение питания, В	3V±5% (MicroUSB/батареи AAA)	
Потребление, Вт/ВА, не более	~2Вт/5ВА	
Класс защиты	IP40	
Интерфейс связи	RF	
Диапазон рабочих температур,	-20° - +60°C	
Интеграция с оборудованием, тип	НАРТИС-И100-SP1 - A1R1; НАРТИС-И300-SP31 - A1R1.	

3. Комплектность поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Дисплей выносной в упаковке, шт.	1	
Паспорт, экз.	1	
Инструкция по эксплуатации, экз.	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Согласовано:

Директор департамента эксплуатации
и развития систем учета электроэнергии
ПАО «Россети Московский регион»

А.А. Панюков

Начальник отдела производственного планирования
департамента эксплуатации
и развития систем учета электроэнергии
ПАО «Россети Московский регион»

А.А. Осипов