

Опросный лист № _____
на ограничители перенапряжений нелинейные
серии ОПН-П на напряжение 35 кВ

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Место

установки _____

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. Предназначены для защиты электрооборудования от грозových и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа (отметить нужное)
1	Класс напряжения сети, кВ	35	35
2	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ ¹⁾	40,5	40,5
		44	
3	Номинальный разрядный ток, кА	10	10
4	Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда)	2 - (550А)	2
		3 - (850А)	-
5	Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	III	III
		IV	
6	Дополнительная комплектация по заказу	Изолирующее основание для ОПН	V
		Датчик тока ДТУ-03	V
		Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03М ²⁾	-
		Регистратор срабатывания ИТ-Д2.03	-
		Металлоконструкция (стойка выпускается для установки трёх или одного ОПН)	Для 3-х - Для 1-го -

Взам. инв. №		Подпись и дата		3041-037-ЭР-ОЛ2											
Инов. № подл.								Текстовая часть							