

Разъяснение № 1 от 01.10.2026г.

**к Документации о закупке по запрос предложений в электронной форме ,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства**

"ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по установке птицевозащитных устройств на
объектах: ВЛ 35 кВ А-База, ВЛ 35 кВ База-Энергетик, ВЛ 35 кВ Широкий-А, ВЛ 35
кВ Восток-Угольная 1, ВЛ 35 кВ Восток-Угольная 2, ВЛ 35 кВ Обувная-Энергетик,
ВЛ 35 кВ Новомихайловка-Белый Яр, ВЛ 35 кВ Угольная-Обувная, ВЛ 35 кВ
Успенковка-Белый Яр, ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ 35 кВ Архара-Набережная
структурного подразделения "Восточные электрические сети" в рамках выполнения
годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2027 года для
нужд филиала "Амурские электрические сети""
(Лот 17301-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК-АЭС)

Тема разъяснений: ***Разъяснения Технических требований Заказчика***

Дата поступления запроса о разъяснениях: 29.09.2026 07:06 МСК

Сведения о предмете запроса: ***«Уточняющие вопросы Участников»***

Вопрос № 1

Возможна ли замена на аналог типа ПЗУ-SH-РА.

Ответ № 1

В рамках данной закупки запланирована установка на ВЛ птицевозащитных устройств трех типов: ЗП-АП5-2, АПЗУ 1-1М, АПЗУ-БТ.

1) Устройство защиты птиц ЗП-АП5-2, запланированное к установке согласно ВДиОР №№ 1 — 11, может быть заменено на аналог типа ПЗУ-SH-РА 800.

2) Устройство защиты птиц АПЗУ 1-1М, запланированное к установке согласно ВДиОР № 9, не может быть заменено на птицевозащитное устройство типа ПЗУ-SH-РА по причине необходимости обеспечения максимального эффекта от установки ПЗУ на ВЛ в непосредственной зоне гнездования птиц за счет установки запланированного ПЗУ барьерного типа (АПЗУ 1-1М), предотвращающего любое воздействие на элемент ВЛ (посадку; устройство гнезда между спицами из-за их отсутствия в конструкции ПЗУ и др.).

3) Устройство защиты птиц АПЗУ-БТ, запланированное к установке согласно ВДиОР № 10, не может быть заменено на птицевозащитное устройство типа ПЗУ-SH-РА по причине запланированной установки на линии электропередач, смонтированной в габаритах ВЛ 6 кВ, и ограниченного расстояния между элементами на траверсе ВЛ.



ДРСК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4546С8177D70909D48666D76019EEE24

Владелец: Щербакова Татьяна Викторовна

Действителен: с 22.06.2026 по 22.06.2027