


УТВЕРЖДАЮ
И.О. Первого заместителя директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр
и Приволжье» - «Нижновэнерго»


/В.Л. Пехотин/

23.09.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительно-монтажные работы ЦОД ФНС в г. Городец (раздел ПД – Наружные сети)

Закупка необходима в целях исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов, заключенному филиалом «Нижновэнерго» с ООО «СТИ» на основе заявки потребителя на сопровождение технологического присоединения.

1. Общие требования

1.1. Местонахождение электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителей:

Заявитель	Присоединяемый объект	Адрес	Район
ООО «СТИ»	Здание ЦОД	Территория ЦОД г. Городец Нижегородской области	Городецкий РЭС

Объём работ:

- 1.1. Работы выполнить в соответствии с разделом «Наружные сети Связи» проектной документации (приложение № 1 к техническому заданию)
- 1.2. Выполнению подлежат только строительно-монтажные работы, материал давальческий.

1. Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

2. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: ноябрь 2026 г. - декабрь 2026 г.

3. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к строительству

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание); ПТЭЭП (действующее издание);
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;
- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;
- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;
- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования».

4. О мерах по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
42.22.22.110	Не применяется

Приложения: проектная документация «Наружные сети Связи»

ТЗ составил:
Начальник отдела
Анализа рынка



С.П. Гудков