

ПРИКАЗ

от 19.08.2026№ 2484

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 до оп. №17 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Малое Ящерово д Ю8-25-302-247122(192183)», (I-342523), по договору № 342523-МЭ от 02.07.2026 г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 до оп. №17 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, Малое Ящерово д Ю8-25-302-247122(192183)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ 0.4кВ	- 0,113 км
по сущ.опорам	- 0,029 км.
Марка провода ВЛ 0,4кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 3 шт. (1 шт. сложн.)
Стойки	- СВ 95-3
Количество ответвлений к вводам	- 5 шт./0,122 км.
Марка провода	- СИП-4 4х16

Общая сметная стоимость в ценах 06.2026 г. 745,587 тыс. руб.

В том числе:

СМР 671,362 тыс. руб.

Прочие затраты 74,225 тыс. руб.

из них:

ПИР 13,114 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки 42,403 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Т.А. Ефимова
(4967) 702-913