

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №7000002773/2090**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА
НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ**

Наименование: Муфта Стп-10-150/240 соединительная термоусаживаемая, с болтовыми соединителями			
№ пп	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ		Предложение участника
1.1.	Технология выполнения	Поперечно-сшитые полимеры с пластичной памятью формы	
1.2.	Диапазон применяемых сечений на КЛ	150/240 мм ²	
1.3.	Наименование	Соединительная термоусаживаемая муфта для кабеля с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями	
1.4.	Продольная усадка по длине, не более	5%	
1.5.	Технология нанесения клея на термоусаживаемые трубки и перчатки	Равномерный слой по всей длине, нанесенный методом соэкструзии	
1.6.	Электрическая прочность электроизоляционных материалов, не	15 МВ/м	
1.7.	Индекс электроизоляционного материала по классу трекингоустойчивости (ГОСТ 27474-87 п.5.2.2 метод 2, ИЕС 60587-84), подтвержденный протоколом испытаний, не менее	2А2,5	
1.8.	Наличие сертификата о происхождения товара СТ-1	Да	
1.9.	Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ 34839-2022 , ГОСТ 12.2.007.14-75	Да	
1.10.	Наличие сертификата соответствия требованиям гигиенической безопасности продукции (сертификат или санэпидзаключение Роспотребнадзора)	Да	
1.11.	Температура окружающей среды	от -50°С до +50°С	
1.12.	Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее, с возможностью обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки (обучение, консультирование и т.п.) силами поставщика	4,5 года	
1.13.	Срок службы, не менее	30 лет	
1.14.	Срок хранения муфт, не менее	3 года	
1.15.	Упаковка и комплектация	Комплект монтажных материалов на одну муфту в отдельной коробке с комплектующей ведомостью либо упаковочным листом, инструкцией по монтажу	
1.16.	Маркировка продукции	На каждом термоусаживаемом элементе с внешней стороны несмываемой краской должна быть нанесена маркировка-логотип производителя	

1.17.	Маркировка упаковки	Типографским способом с указанием предприятия-изготовителя, наименования муфты, даты изготовления	
1.18.	Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14007-2007 (экологический менеджмент), ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (менеджмент качества)	Да	
1.19.	Сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек и заземления, не менее	35 мм ²	
1.20.	Тип проводника для соединения между собой оболочек (свинцовых и алюминиевых) в соединительных муфтах	Плоский, гибкий, медный, многопроволочный, луженый	
1.21.	Тип системы заземления	Паяный	
1.22.	Габаритные размеры соединительных муфт должны обеспечивать возможность помещения муфты в стальной противопожарный кожух КСР-1 или КСР-2 (длина 1250 мм, внутренний диаметр 150-170 мм с толщиной стенки не менее 5 мм)	Да	
1.23.	Наличие перегородки в болтовых гильзах-соединителях соединительных муфт, препятствующей перетеканию масла	Да	
1.24.	Аттестация ПАО "Россети" (да/нет)	Да	
1.25.	Комплект протоколов испытаний и измерений в составе технического предложения, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ 34839-2022 МЭК 61442:2005, СТО 56947007-29.240.65.205-2015 "Кабельные системы на напряжение 0,66-35кВ. Типовые технические требования" с подтверждением аккредитации испытательных лабораторий.	Да	

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ (ЛИБО АНАЛОГ, НЕ МЕНЕЕ)

	Наименование изделия	Размер	Длина, м	Кол-во	
2.1	Перчатка	3ТУП 150-240-1	-	2	
2.2	Трубка ТТИ на жилу	33/14x2.0	0,35	6	
2.3	Комплект манжет на корешок	-	-	2	
2.4	Комплект манжет на гильзу	-	-	1	
2.5	Трубка ТТИ-Д на гильзу	65/22x4,5	0,22	3	
2.6	Трубка ТТИ-Д для восстановления оболочки	125/30x4,5	0,97	1	

2.7	Трубка - кожух ТТШ-Д	135/40x4,5	1,27	1	
2.8	Гильза соединительная	ГН-240	-	3	
2.9	сеч. мм2	35	1,15	1	
2.10	Герметик «С», лента	-	1,2	2	
2.11	Заполнитель секторный межфазного пространства, комплект	-	0,55	1	
2.12	Проволока стальная оцинкованная, Ø1,0-1,2 мм	-	3	1	
2.13	Лента алюминиевая	90x0,05	4,7	1	
2.14	Распорка	-	0,52	1	
2.15	Припой «А», г	-	-	70	
2.16	Припой «ПОС-30», г	-	-	200	
2.17	Паста паяльная, г	-	-	25	
2.18	Стеклолента	-	2	2	
2.19	Лента ПВХ с липким слоем, рулон	-	-	1	
2.20	Лента ПВХ	-	9	1	
2.21	Нить льняная	-	0,5	2	
2.22	Салфетка обтирочная	-	-	2	
2.23	Рукав полиэтиленовый упаковочный	-	-	1	
2.24	Комплектов. ведомость	-	-	1	
2.25	Инструкция монтажа	-	-	1	
2.26	Коробка упаковочная	-	-	1	
2.27	Перчатки х/б (пара)	-	-	1	
2.28	Паспорт изделия	-	-	1	

Заместитель главного инженера по РС

А.С. Степанов

Заместитель директора департамента
эксплуатации сетей 0,4-20 кВ

А.В. Севастьянов