

Входящий запрос:

Тип запроса: Входящий запрос на разъяснение положений документации

Номер запроса: 494242

Тема запроса: Разъяснение ТЗ

Текст запроса: Добрый день. В технических требованиях на пз. 1 и 2 Трансформаторы ОЛ-1,25/10 и ОЛ-1,25/6 указаны завышенные требования по параметру Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, требуемое значение 70, фактически трансформаторы выпускаются со значением 45. Согласно ГОСТ 15150-69 требования к температурному режиму при климатическом исполнении УХЛ1 мин -60 максимум 40 (предельное 45). Возможно это либо ошибка при составлении ТЗ, Прошу проверить на правильность составления ТЗ.

Срок предоставления ответа - до 07.10.2026 включительно.

Для ответа на запрос перейдите на страницу запроса, нажав по [ссылке](#).

Краткие сведения закупки:

Наименование заказчика: ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-
"УДМУРТЭНЕРГО"

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Номер процедуры: RAD260048293

Реестровый номер: 32616415048

Номер лота: 1

Предмет договора (лота): Поставка силовых трансформаторов с литой изоляцией для пополнения аварийного запаса

[подробнее](#)

Ответ: Добрый день!

Техническое задание будет откорректировано.

Начальник отдела логистики филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»



С.Н. Балдыкова