

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От Чеховский РЭС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-241215/143/Ю8 от 16.04.2026

Заказчик (далее – Заявитель): Расторгуева Оксана Викторовна

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Земельный участок

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	ВЛ 0,4 кВ от МТП-326	СИП-2 3х70+1х70 Опоры 2шт	75	082-9933952

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению воздушных линий:

- 2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка провода, сечение	Протяжённость трассы, м.	Наименование опор	Кол-во опор
1	ВЛ 0,4 кВ (от МТП-326) от оп.162 до оп.165	Изолированный алюминиевый провод, сечение 3х70+1х70	85	Определить проектом	1 трехстоечная 1 двухстоечная

- 2.2. Прочие восстановительные мероприятия:

№ п/п	Наименование оборудования	Краткая характеристика	Количество
1	Дополнительная стойка (подкос)	Монтаж подкоса к существующей опоре № 162	1 шт.

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);

2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1afa303b
Директор департамента
перспективного развития сети и
инженерного обеспечения
технологического присоединения
ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А.Любимов