


Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»


_____ А.С. Барков
«29» _____ 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по огнезащитной обработке.

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупочную процедуру на предоставление услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий и сооружений согласно п. 3 настоящего технического задания.

1.2. Закупочная процедура производится на основании раздела 6 руководящих указаний по установлению противопожарного режима на объектах ПАО «Россети».

1.3. Исполнитель определяется на основании проведения закупочной процедуры на предоставление данных услуг.

1.4. Все условия предоставления услуг определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для предоставления услуг поставляются Исполнителем.

2. Технические требования.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети», руководящие указания по установлению противопожарного режима на объектах ПАО «Россети».

- Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. (ГОСТ Р 53292-2009);

- Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость (ГОСТ 30247.0-94).

3. Объемы предоставления услуг

Объект	Наименование здания, строительных конструкций или их элементов	Обрабатываемая площадь, м ²
Шарьинский РЭС (п. Ветлужский, ул. Подстанция 110, д. 1а)	Деревянные конструкции стеллажей склада службы линий электропередачи	40
Шарьинский РЭС (п. Ветлужский, ул. Подстанция 110, д. 1а)	Деревянные конструкции стеллажей склада службы механизации и транспорта (материальный, склад ГСМ)	25
Шарьинский РЭС (п. Ветлужский, ул. Подстанция 110, д. 1а)	Деревянные конструкции стеллажей склада службы подстанций	80

Галичский РЭС	- Чердачное помещение административного здания СМиТ - чердак здания «Гранит» - деревянные стеллажи гаражей СМиТ и центрального склада	1200
ГУ ВЛЭП (Галичская бригада)	складское помещение (деревянные стеллажи)	25
ГУ ВЛЭП (Буйская бригада)	складское помещение (деревянные стеллажи)	25
Буйский РЭС	Гаражи, складское помещение (деревянные стеллажи)	650
Солигаличский РЭС	Административное здание Солигаличского РЭС (чердачное помещение)	600
Солигаличский РЭС	- Складское помещение - стеллажи, - ворота гаражных боксов, - деревянные стеллажи в гаражных боксах	450
Чухломский РЭС	- Административное здание (чердачное помещение), - Деревянные гаражи (2 шт.), - складские помещения - стеллажи деревянные	570
Антроповский РЭС	- административное здание (чердачное помещение), складское помещение (стеллажи) - деревянные конструкции стеллажей склада Палкинского участка	1010
Парфеньевский РЭС	-стеллажи в помещение склада № 1 - деревянные конструкции стеллажей склада №2	340
Кадыйский РЭС	- стеллажи	80
Макарьевский РЭС	- чердачное помещение гаража, чердачное помещение склада, администр. здание, здание РДП Макарьев1, стеллажи склада №1	1125
Мантуровский РЭС	- деревянные стеллажи складов (лаборатория, ТМЦ, СМиТ, мастера)	110
Кологривский РЭС	- деревянные конструкции стеллажей складов - деревянных конструкций стеллажей склада в помещении генераторной, стеллажи в архиве	115
Нейский РЭС	- чердачное помещение административного здания - чердачное помещение склада - конструкции стеллажей складов НУ СМиТ - стеллажи складов (АХГ, РЭС)	1385
Костромской РЭС	- Чердачное помещение административного здания (деревянные конструкции обрешетки крыши)	900
	- Деревянные конструкции стеллажей центрального склада	200
	- Стеллажи металлического склада у проходной	150
Волгореченский мастерский участок	- Крыша арочного склада, - Деревянные конструкции стеллажей, деревянный потолок спортивного зала	550 350
Судиславский РЭС	- Деревянные конструкции крыши административного здания - Деревянные конструкции стеллажей, стены склада	886
Нерехтский РЭС	- Чердачное помещение (деревянные конструкции крыши административного здания)	900
	- Чердачное помещение ПС «Нерехта 1»	600

Островский РЭС	Деревянные перегородки в гаражных боксах № 4 и № 5, мансарда в гаражном боксе	100
Красносельский РЭС	- Деревянные конструкции стеллажей. - Чердачное помещение, деревянные конструкции крыши административного здания	150 600
Костромской участок СПС	Деревянные конструкции стеллажей	50

4. Требования к Исполнителю.

Исполнитель должен:

4.1 Иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15, ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011.

5. Требования к предоставлению услуг.

5.1. Услуги предоставляются в соответствии с требованиями НТД (п. 2 настоящего ТЗ), в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов предоставляемых услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. Огнезащитные составы должны соответствовать требованиям по огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ Р 53292-2009 и обладать I или II группой огнезащитной эффективности. Применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии со ст. 146, 150 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.3 Исполнитель обязан осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) за счет собственных средств сразу после предоставления услуг.

5.4. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.5. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, периодичность проверки качества огнезащитной обработки, а также меры безопасности при оказании огнезащитных услуг.

5.6. Услуги должны предоставляться в соответствии с п. 5.2. ГОСТ Р 53292-2009 «Требования к огнезащитным составам и их применению».

5.7. Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное предоставление услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации предоставляемой услуге.

5.8. Исполнитель, а также привлеченные субподрядные организации, в период предоставления услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей

среды и требования по обращению с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.9. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, исключающие возможность повреждения теплоизоляции чердачного перекрытия при предоставлении услуг.

5.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход предоставления услуг или делающих дальнейшее их предоставление невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Контроль качества услуг.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством предоставления услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком календарного плана предоставления услуг.

7. Дополнительные / особые условия предоставления услуг.

Перед началом предоставления услуг Исполнитель должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к предоставлению услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Исполнитель должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

8. Срок оказания услуг

8.1. Огнезащитную обработку выполнить до 30.11.2026 года.

8.2. Сроком окончания предоставленных услуг по огнезащитной обработке является дата получения и подписания Акта сдачи-приемки услуг.

9. Гарантийные обязательства.

9.1 Гарантии качества должны распространяться на весь объем предоставленных услуг. Гарантийный срок огнезащитной обработки устанавливается в соответствии с сертификатом на огнезащитный состав и не может быть менее чем 2 (два) года. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2 Если в течение гарантийного срока при проверке качества огнезащитной обработки произойдет ухудшение огнезащитной эффективности ниже установленных пределов (п. 6.1.3.3. ГОСТ Р 53292-2009), Исполнитель восстанавливает ее за счет собственных средств или в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

10. Меры по предоставлению национального режима.

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.29.11.140	Не применяется

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Начальник СПК



Д.В. Головинов

Головинов Д.В.
(4942) 396-081