



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-503946/102/Ю8 от 20.09.2026 г.**

Заявитель: **Бондаренко Сергей Юрьевич**

тел. +7()--

Объект: **Земельный участок с жилым строением**

Адрес объекта: **Московская область, муниципальный округ Чехов, д Чепелёво, Российская Федерация, городской округ Чехов**

Кадастровый №: **50:31:0020301:2075**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	60	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от
Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

КЛ-10 кВ с ПС/110/Полиграф---ТП-1940---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Ващенко 137223
осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 60 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

- 1 - Машко НС 430709+
- 2 - Тереховский 509087+
- 3 - Дворцова 632913
- 4 - Жигалова 634479
- 5 - Бондаренко 503946
- 6 - Сухова 493220
- 7 - Ващенко 137723
- 8 - Гембарь 408433 нов. ТП+
- 9 - Шарова 223019+
- 10 - Ефремов 261809+
- 11 - Костенко 401263+
- 14 - Вовченко 404017+
- 15 - Тимофеев 409994 (от 11)
- 16 - Боридько 411896
- 17 - Тугаева 433735
- 18 - Антошин 392383

260 участков

ВЛ-6 кв ф.17 с ПС-382 (ВЛ-10 кв ф.4 с РП-Ходаево)

Грачева 257066+

ВЛ-0,4 кв (будет ВЛ-0,4 кв)

Долданова 461586+

ВЛ-0,4 кв

ВЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

ВЛ-0,4 кв

Проект ТП (прох.) в разрезе
ВЛ-10 кв + ВЛ-0,4 кв
Компакт 151526 +

ВЛ-10 кв ф.35 с ПС-567

ПОКРОВ 1