

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. КТП-6							
1.1	Комплект замены выключателя -Q9	1-ТПиР-ПИР-2023 - АТХ3			шт	1		
	2. Распределительный шкаф Д62.9							
2.1	Щит силовой 230/400В, 630А с вводным выключателем	1-ТПиР-ПИР-2023 - АТХ2			шт	1		
	нагрузки и 12 автоматическими выключателями отходящих							
	линий, включая цоколь 100мм							
2.2	Швеллер 10П стальной горячекатаный		ГОСТ 8240-97		м	1,2		
2.3	Болт М12х30		ГОСТ 7798-70		шт	4		
2.4	Гайка М12		ГОСТ 5915-70		шт	4		
2.5	Шайба 12		ГОСТ 11371-78		шт	8		
2.6	Полоса стальная горячекатаная 40х4мм		ГОСТ 103-2006		м	3		
	3. Шкаф с переключателями Д52.6Б							
3.1	Шкаф напольный собранный 400х400х1800мм с цоколем 100мм	CQE	R5CQE1844A	DKC	шт	1		
3.2	Комплект стенок боковых глухих, 400х1800мм		R5LE1842	DKC	шт	1		
3.3	Комплект реек поперечных широких 400мм		R5NPDF400	DKC	шт	1		
3.4	Комплект фиксаторов цоколя к полу		R5NKFP03	DKC	шт	1		
3.5	Панель для кабельного ввода		R5FMP600	DKC	шт	2		
3.6	Кабельный ввод		R5MP01	DKC	шт	6		
3.7	Кабельный зажим для С-профиля		R5CABF30	DKC	шт	6		
3.8	DIN рейка C1F		02165	DKC	м	0,5		
3.9	Рубильник-переключатель 100А 3Р с рукояткой управления для	PowerSwitch EKF	pscs-100-3	EKF	шт	2		
	прямой установки							
3.10	Болт М12х30		ГОСТ 7798-70		шт	8		

Изм. Кол.уч. Лист Недок. Подпись Дата

Разраб. Кудринский 01.08

Проверил

Н. контр.

ГИП Кудринский 01.08

1-ТПиР-ПИР-2023 - ЭС.СО

Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское

Модернизация собственных нужд ГД-1-6 Загорской ГАЭС в части организации резервирования питания ответственного оборудования ГД-1-6 от дизель-генераторной установки

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия Р

Лист 1

Листов 3

ООО «ВИСИЭС Гидро»
2024г.

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		3.11	Гайка М12		ГОСТ 5915-70		шт	8			
		3.12	Шайба 12		ГОСТ 11371-78		шт	16			
		3.13	Анкер-клин	HST3 M12x145 70/50	2105851	HILTI	шт	4			
		3.14	Полоса стальная горячекатаная 40x4мм		ГОСТ 103-2006		м	3			
			4. Шкафы ШС1(2,3,4,5,6)ДН1(2)								
		4.1	Шкаф автоматики управления дренажными насосами	1-ТПиР-ПИР-2023 - АТХ1				12			
		4.2	Металлорукав в ПВХ-изоляции	МРПИнг 25	64852	Fortiflex	м	60			
		4.3	Муфта вводная для металлорукава с метрической резьбой «М»	ВМ-25-M32	88908	Fortiflex	шт	60			
		4.4	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x50x5мм		ГОСТ 8509-93		м	40			
		4.5	Швеллер 10П стальной горячекатанный		ГОСТ 8240-97		м	7,2			
		4.6	Болт М12х30		ГОСТ 7798-70		шт	48			
		4.7	Гайка М12		ГОСТ 5915-70		шт	48			
		4.8	Шайба 12		ГОСТ 11371-78		шт	96			
		4.9	Полоса стальная горячекатаная 40x4мм		ГОСТ 103-2006		м	20			
			5. Шкафы ТСУ1(2)МНУ-А(Б,В)								
		5.1	Рубильник-переключатель 200А 4Р с рукояткой управления для	PowerSwitch EKF	pscs-200-4	EKF	шт	6			
			прямой установки								
		5.2	Болт М8х30		ГОСТ 7798-70		шт	24			
		5.3	Гайка М8		ГОСТ 5915-70		шт	24			
		5.4	Шайба 8		ГОСТ 11371-78		шт	48			
			6. Шкафы ТСУ3(4,5,6)МНУ-А(Б)								
		6.1	Рубильник-переключатель 100А 4Р с рукояткой управления для	PowerSwitch EKF	pscs-200-4	EKF	шт	8			
			прямой установки								
		6.2	Болт М6х30		ГОСТ 7798-70		шт	32			
		6.3	Гайка М6		ГОСТ 5915-70		шт	32			
		6.4	Шайба 6		ГОСТ 11371-78		шт	64			
Инв.№подп.	Подпись и дата	Взам.инв.№							1-ТПиР-ПИР-2023 - ЭС.СО		Лист
											2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата			

