

ПРИКАЗ

от

25.08.2026

№

2533

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34030(240789)), ПС №246 "Ляхово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д Проскурниково Ю8-22-302-76333(941329)» (I-274388) по договору №425-24С от 20.12.2024г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Домсервис"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34030(240789)), ПС №246 "Ляхово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д Проскурниково Ю8-22-302-76333(941329)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,257 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 9 шт. (в т.ч. сложных 3 шт.)
Стойки	- СВ 95-3, СВ 110-5
Общая сметная стоимость в ценах 01.2025	- 668,288 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 593,403 тыс. руб.
Прочие затраты	- 74,885 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 24,166 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 37,756 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела
проектно-изыскательских работ управления КС
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д.Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Л.А.Князькова,
41-15)