

ООО НПП «ПРОЭЛ»



190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 118А, лит. Л, помещение 8Н,
кабинет 7

www.proel.spb.ru

info@proel.spb.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа устройства дуговой защиты
«ОВОД-МД»

1. Покупатель: филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" СП "Центральные электрические
сети"

2. Контактная информация:

Телефон: () E-Mail:

3. Ф.И.О. контактного лица:

4. Наименование объекта и его местоположение:

ПС 35 кВ Промышленная, Амурская область, Белогорский район, г.Белогорск, ЗРУ-10 кВ, 2 секция шин

5. Тип ячеек распределительного устройства: КРУ 2-10

6. Количество ячеек в секции: 17

7. Количество волоконно-оптических датчиков: 53

8. Вариант исполнения УДЗ:

Стандартные исполнения:

«А»- ☐ «Б»- ☒ «В»- ☐ «Г»- ☐

Опции:

«Д»- ☐ Устройство согласующее для порта RS-485 - ☐

Автоматический выключатель - ☐

Антиконденсатный обогрев - ☐ пост. ☐ перем.

Нестандартное исполнение - ☐

МЭК61850 ☐ Порты 1000Base-TX (витая пара) - ☐

Порты 1000Base-FX (оптоволокно) - ☐

Взам. инв. №	Подпись и дата	3041-256-СОЛ2.ГЧ							
		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата		
Ине. № подл.		Разраб.	Петров		03.25	Опросный лист для заказа устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» 2 секции шин ЗРУ-10 кВ	Стадия	Лист	Листов
							-	7.1	-
		Проверил	Бучинский		03.25		Проектный центр ООО «Техно Базис»		
		Н.контр.	Тюкавкин		03.25				

9. Напряжение питания и вид оперативного тока:

Переменный -		220 В -	v
Выпрямленный -		110 В -	
Постоянный -	v	48 В -	
		24 В -	

10. Выходные цепи:

- 6 выходов отключения -	
- 14 выходов отключения -	
- 20 выходов отключения -	v

11. Запрет АВР:

- нормально замкнутые контакты -	
- нормально разомкнутые контакты -	

12. Запрет АПВ:

- нормально замкнутые контакты -	
- нормально разомкнутые контакты -	

13. Входы подтверждения из схем:

МТЗ -	v
ЗМН -	

14. Положение кабельных вводов (для вариантов исполнения «А», «Б», «Д»):

сверху -	
снизу -	v

15. Особые условия:

Ссылка на рабочую документацию: 3041-256-РЗ Релейная защита и автоматика.
Комплект рабочих чертежей; схему ЗРУ-10 кВ см. лист 8 настоящего сборника
опросных листов

16. Дополнительные услуги и оборудование, стоимость которых не входит в цену:

- Оптический тестер ОТ-1 -	
- Фотовспышка -	
- разработка проектной документации -	
- проведение шеф-монтажных работ -	
- проведение монтажных работ -	
- проведение пуско-наладочных работ -	

_____ / _____ /

_____._____.20__г.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	3041-256-СОЛ2.ГЧ	Лист
							7.2
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.