



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке Ю-26-00-107924/125 от 25.06.2026 г.**

Заявитель: Щукина Людмила Алексеевна

тел. +7()--

Объект: Земельный участок со строением

Адрес объекта: Московская обл., м.о. Чехов, Любучаны д. д.716

Кадастровый №: 50:31:0031101:1332

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **5 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **10 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

/ (указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ПС-4 ЛЗП---ТП-69---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

При фактическом обследовании объекта выяснилось что на участке от оп.79 в сторону оп. 104 с ТП-69 подключение осуществляется СИП2 2х16

По существующим опорам от оп.79 в сторону оп. 104 с ТП-69 осуществить подвес провода СИП2 4х25 протяженностью ориентировочно 100м.

Новое строительство:

(в случае, если уч-к находится в организованной застройке, указать ширину проездов и наличие коммуникаций)

Объем работ со стороны заявителя:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)



