

Приложение В

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ на разъединители РГП СЭЩ®-35 кВ



АО «Группа компаний
«Электрощит»–ТМ Самара»

Контакт-центр
тел. +7 846 2777444

443048, г. Самара,
пос. Красная Глинка,
корпус заводоуправления
ОАО "Электрощит"

Заказчик: Филиал АО «ДРСК»
«Амурские Электрические Сети»

Место установки: ПС 35 кВ Промышленная

№ заказа:

Тип разъединителя РГПЗ СЭЩ-16-III-35/1000 УХЛ1

М.П.

Параметры		Варианты исполнения		
Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение		35 кВ / 40,5 кВ		✓
1 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости		630 А / 12,5 кА / 31,5 кА		✓
		1000 А / 20 кА / 50 кА		
		2000 А / 31,5 кА / 80 кА		
2 Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	Фарфоровая	II* (С4-195-II УХЛ1)		✓
	Полимерная	IV (С4-195-IV-М УХЛ1, по заказу)		
		III (ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1)		✓
3 Наличие и количество заземлителей		Без ножей заземления		
		2		
		1а (заземлитель со стороны неподвижной колонки)		
		1б (заземлитель со стороны поворотной колонки)		✓
4 Тип разъединителя по количеству полюсов		1-полюсный		
		2-полюсный	ведущий полюс слева	
			ведущий полюс справа	
		3-полюсный	ведущий полюс слева	
			ведущий полюс в центре	✓
		ведущий полюс справа		
5 Наличие общей рамы*		ДА ☒		НЕТ ☐
6 Тип установки		Горизонтальная		✓
7 Межфазное расстояние*		Стандартная поставка (1090 мм)		✓
		По заказу		
8 Типы приводов	Привод главных ножей	Электродвигательный		✓
		Ручной		
	Привод заземляющих ножей	Электродвигательный		✓
		Ручной		
9 Тип ручного привода	ПР-М СЭЩ®-16-90 УХЛ1 (электромагнитный блок-замок)			✓
	Совмещенный ПР СЭЩ-□-А (механический блок-замок)			
	Совмещенный ПР СЭЩ-□-Б (электромагнитный блок-замок)			

10 Тип электродвигательного привода	ПД СЭЩ®-11-90 Напряжение питания двигателя: 400/230В переменное трехфазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное.		
	ПД СЭЩ®-20-90 Напряжение питания двигателя: 220 В постоянное/переменное однофазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное.		
11 Наличие выносного блока управления (ВБУ)	ДА ☐	НЕТ ☐	
12 Соединительные валы от приводов до разъединителя*	ДА ☐	НЕТ ☐ (поставляются наконечники)	
13 Кронштейн крепления приводов*	ДА ☐	НЕТ ☐	
14 Наличие защитного козырька*	ДА ☐	НЕТ ☐	
15 Наличие опорной стойки*			
С опорной стойкой ☐		Без опорной стойки ☐	
Высота стойки, D, мм из ряда 1900; 2100; 2500; 2700; 2900; 3000; 3350; 3700; 4000; 4450	_____ мм	Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм	_____ мм
Высота фундамента, В, мм:			
16 Способ отгрузки*	Автотранспорт заказчика ☐	Автотранспорт поставщика ☐	Ж/Д транспорт ☐
17 Количество разъединителей, шт.	1 пусковой комплекс – 2 шт., 2 пусковой комплекс – 3 шт.		
18 Дополнительные требования к разъединителю			

* Не заполнять для разъединителей, предназначенных для КТПБ СЭЩ®-35.

Ф.И.О. ответственного за оформление опросного листа на заказ:

Подпись:

Дата заполнения опросного листа: