

КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф автоматики управления дугогасящими реакторами

«Бреслер-0117.060.2»

Объект установки:

ПС 35 кВ Промышленная, Амурская область, Белогорский район, г.Белогорск
(наименование подстанции и энергосистемы; город расположения)

1. Данные о подстанции:

Секция	Емкостной ток, А	Тип ДГР, мощность, напряжение, диапазон регулирования.	Тип управления (плунж., ступ., конденсат.)	Номинал резистора заземления нейтрали (если имеется)	Тип измерительного ТН	Номинальная мощность электродвигателя привода реактора (если имеется)
I		АДМК-200/10-У1	Конденсаторный	-		-
II		АДМК-200/10-У1	Конденсаторный	-		-

Варианты параллельной работы секций

Да

2. Напряжение оперативного питания микропроцессорного устройства: =220В

3. Конфигурация шкафа

Конструктивн ые решения	806*2260*637 (в том числе цоколь размерами 800*200*600)* ☒				
	Другое (по согласованию): ☐				
Цвет	Шкаф светло-серый RAL 7035* ☒		Цоколь чёрный RAL 7022* ☒		
	Другое (по согласованию): ☐				
Цоколь	200 мм (высота)* ☒		100 мм (высота) ☐		
	Другое (по согласованию): ☐				
Козырек	нет* ☐	один ☒	два ☐	200 мм (высота) ☒	100 мм (высота) ☐
	Надпись на козырьке: ☐				
Способ установки	Напольный* ☒			Настенный ☐	
Обслуживание	Двухстороннее* ☒			Одностороннее с поворотной монтажной плитой ☐	
Передняя дверь	Металлическая с обзорным окном* ☒			Стеклянная ☐	
	Другое (по согласованию): ☐				
Задняя дверь	Одностворчатая * ☒			Двухстворчатая ☐	
	Другое (по согласованию): ☐				
Ввод кабелей	Снизу* ☒			Сверху ☐	
Условия эксплуатации	УХЛ4 (Предельная температура: +1°С...+40°С, относительная влажность 80% при 25°С)* ☒				
	Другое (Предельная температура: °С... °С, относительная влажность %) ☐				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Иное № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата
Разраб.	Петров				04.25
Проверил	Бучинский				04.25
Н.контр.	Тюкавкин				04.25

3041-256-СОЛ2.ГЧ

Карта заказа на шкаф автоматики
управления дугогасящими реакторами
«Бреслер-0117.060.2»

Стадия	Лист	Листов
-	5.1	-
Проектный центр ООО «Техно Базис»		

4. Порты связи (для каждого из типов портов выбрать одну из конфигураций)

Конфигурация портов связи	Да/Нет	Примечание
Конфигурация последовательных портов связи		
2 RS	✓	
ST + RS	☐	
2 ST	☐	
Конфигурация портов связи Ethernet		
2 RJ45	✓	
4 RJ45	☐	
2 RJ45 + 2 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание»)	☐	
4 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание»)	☐	

5. Количество шкафов, шт: 1

6. Дополнительные функции, оборудования и услуги

№ п/п	Наименование	Да	Нет
1	Поддержка протокола МЭК-61850		✓
2	Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя	✓	
3	Функция управления шунтирующим (низкоомным) резистором		✓

7. Предприятие-изготовитель: ООО «НПП Бреслер», Почтовый адрес: 428034, г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В.

Тел./факс (8352) 23-77-55, 36-73-33. E-mail: info@bresler.ru

Технические вопросы: igor@bresler.ru

8. Дополнительные требования:

Ссылка на рабочую документацию: 3041-256-РЗ Релейная защита и автоматика. Комплект рабочих чертежей: на двери шкафа предусмотреть переключатели управления ДГР, лампы положения выключателей, мнемосхему в соответствии с листом 1 настоящего сборника опросных листов

8. Заказчик: филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" СП "Центральные электрические сети"
(Предприятие, руководитель)

9. Карту заказа подготовил:

Должность Подпись Ф.И.О Тел.. Факс, E-mail

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						3041-256-СОЛ2.ГЧ	Лист
							5.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		