


**Опросный лист для заказа камеры сборной одностороннего обслуживания серии 395
(КСО 395-08-630 УЗ)**

Количество:

Заказчик: АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

Объект: ТП в г. Белогорск.

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)		Требование (значение параметра)
1	2		3
1	Назначение камеры		Линейная
2	Номинальное напряжение, кВ		10
3	Номинальный ток сборных шин, А		630
4	Схема первичных соединений (однолинейная схема)		
5	Номинальный ток камеры, А		630
6	Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ)		ВНА-Л-10/630-20з
7	Предохранитель	тип	---
		ток плавкой вставки, А	---
8	Счетчик, тип		---
9	Габаритные размеры не более, мм.		1900*800*800
10	Шкаф учета, шт.		---
11	Дополнительные параметры		1 шт. Правая торцевая панель 1 шт. Левая торцевая панель Комплектация ОПН-10

