



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 01.09.2026

№ 2684

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВк и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)» (I-342835) по договору № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ГАлион" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВк и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,005 км (по сущ. опорам)
Марка провода	- СИП-3 1х70
Тип ТП	- КТП-10/0,4-630 кВА
Трансформатор	- ТМГ-10/0,4-400 кВА
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1

Общая сметная стоимость в ценах 03.2026 - 4 097,822 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 562,773 тыс. руб.

Оборудование - 2 851,586 тыс. руб.

Прочие затраты - 683,463 тыс. руб.

из них:

ПИР - 267,029 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 229,116 тыс. руб.

2. Признать утратившим силу приказ Южных электрических сетей от 08.05.2026 года № 1380 «Об утверждении проекта».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

А.Д. Баёв