

КАРТА ЗАКАЗА

шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН
и автоматического регулирования напряжения
типа ШЭРА-Т-3008(Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки: ПС 35 кВ Промышленная

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 2, 3

3 Состав шкафа:

Наименование устройств			Кол-во, шт.
Комплект основной защиты двухобмоточного тр-ра (к-т А01)		БПВА.468263.107	1
Комплект резервных защит и автоматики тр-ра (к-т А02)	Без контроля синхронизма	БПВА.468263.102	1
	С контролем синхронизма	БПВА.468263.102-02	
Комплект регулирования напряжения тр-ра (к-т А03)		БПВА.468263.005-01	1
Индикатор положения РПН		УП-25	1
Ключи управления сторон трансформатора			2
Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне ВН (укажите тип):	Амперметр РА194I-2К4Т		1
Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне НН (укажите тип):	Ваттметр PS194P-2К4Т		1
Измерительный преобразователь		ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11	1

4 Исполнение шкафа:

Номинальное значение переменного тока стороны ВН	5 А (типовое)		V
	1 А		
Номинальное значение переменного тока стороны НН	5 А (типовое)		V
	1 А		
Номинальное напряжение постоянного оперативного тока	220 В (типовое)		
	110 В		
Номинальное напряжение оперативного тока комплекта БПВА.468263.005-01	220 В переменного тока 50 Гц		V
Автоматические выключатели в цепях питания и оперативных цепях комплектов	есть (типовое)		
	нет		V
Исполнение дискретных входов терминала	без формирования импульса режекции (типовое)		V
	220DC с формированием импульса режекции		
Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)		V
	Ethernet 100BASE-TX (RJ45) с протоколом Modbus TCP		
	Ethernet 100BASE-TX (RJ45) с протоколом IEC 61850		
	Ethernet 100BASE-FX (MTRJ) с протоколом IEC 61850		
Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)	2000x800x600 мм		V
Цоколь	200 мм (типовой)		V
	100 мм		
Информационная панель	200 мм (типовая)		V
	100 мм		
Передняя дверь:	металлическая с обзорным окном (типовая)		V
Задняя дверь:	одностворчатая (типовая)		V
	двустворчатая		
Боковые панели:	с правой боковой панелью		V
	с левой боковой панелью		V

3041-256-СОЛ2.ГЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата
Разраб.	Петров				04.25
Проверил	Бучинский				04.25
Н.контр.	Тюкавкин				04.25

Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения типа ШЭРА-Т-3008

Стадия	Лист	Листов
-	4.1	-
Проектный центр ООО «Техно Базис»		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

