

КАРТА ЗАКАЗА

шкафа центральной сигнализации и оперативной блокировки разъединителей (до 64 КА)
типа ШЭРА-ЦС-ОБ-3001

(Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки: ПС 35 кВ Промышленная

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 14

3 Состав шкафа:

Наименование устройств		Кол-во, шт.
Комплект центральной сигнализации (к-т А01) (с одним терминалом «Сириус-ЦС»)	БПВА.468263.011	1
Комплект оперативной блокировки разъединителей* (к-т А02)	БПВА.468263.040	1
Комплект питания цепей оперативной блокировки (к-т А03)	БПВА.468362.003	1

4 Исполнение шкафа:

Номинальное напряжение постоянного оперативного тока		220 В (типовое)	V
		110 В	
Исполнение дискретных входов терминала для «Сириус-ЦС»	без формирования импульса режекции (типовое)		V
	220DC с формированием импульса режекции		
Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ для «Сириус-ЦС»*	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)		V
	Ethernet 100BASE-TX (RJ45) с протоколом Modbus TCP		
	Ethernet 100BASE-TX (RJ45) с протоколом IEC 61850		
	Ethernet 100BASE-FX (MTRJ) с протоколом IEC 61850		
Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)		2000х800х600 мм	V
Цоколь		200 мм (типовой)	V
		100 мм	
Информационная панель		200 мм (типовая)	V
		100 мм	
Передняя дверь:	металлическая с обзорным окном (типовая)		
Задняя дверь:	однстворчатая (типовая)		V
	двустворчатая		
Боковые панели:	с правой боковой панелью		V
	с левой боковой панелью		V
	без боковых панелей (side-by-side)		
Количество контрольных кабелей, шт	диаметром 12-18 мм, шт		
	диаметром 18-22 мм, шт		
	диаметром 22-26 мм, шт		
Подвод кабелей в шкаф	снизу (типовое)		V
	сверху		

Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении
*МП терминал «Сириус-2-ОБ» поставляется с исполнением И1 2-мя RS485 с протоколом Modbus RTU

5 Дополнительное оборудование:

Наименование		Кол-во, шт.
Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия)		
Преобразователь интерфейсов RS485/USB		
Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)		
Динамометрическая отвертка со сменными насадками		
Инструмент для зачистки изоляции		

Взам. инв. №	Подпись и дата							3041-256-СОЛ2.ГЧ				
Ине. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Карта заказа шкафа центральной сигнализации типа ШЭРА-ЦС-ОБР-3001			Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Петров			03.25	-				2.1	-	
	Проверил	Бучинский			03.25	Проектный центр ООО «Техно Базис»						
	Н.контр.	Тюкавкин			03.25							

6 Дополнительные требования: Ссылка на рабочую документацию: 3041-256-РЗ Релейная защита и автоматика. Комплект рабочих чертежей; перечень входных сигналов комплекта центральной сигнализации приводится в рабочей документации

7 Предприятие-изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик: Предприятие филиал АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" СП
"Центральные электрические сети"

Руководитель _____ / _____ /
(Ф.И.О) (подпись)

[illegible]