



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-строительная компания «Барс»

**Филиал АО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»**

**ОКДП2 41.10.10.000. Выполнение проектных работ по реконструкции
ПС 110 кВ Волково на территории обслуживания структурного под-
разделения «Центральные электрические сети» в рамках выполне-
ния инвестиционного проекта: М_28-АЭС-Ц-69 филиала «Амурские
электрические сети»**

Прилагаемая документация

Опросный лист на шкаф пожарной сигнализации

794-24-7-ОВН.ОЛ2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	69-25		07.25



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-строительная компания «Барс»

**Филиал АО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»**

**ОКДП2 41.10.10.000. Выполнение проектных работ по реконструкции
ПС 110 кВ Волково на территории обслуживания структурного под-
разделения «Центральные электрические сети» в рамках выполне-
ния инвестиционного проекта: М_28-АЭС-Ц-69 филиала «Амурские
электрические сети»**

Прилагаемая документация

Опросный лист на шкаф пожарной сигнализации

794-24-7-ОВН.ОЛ2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	69-25		07.25

Главный инженер проекта



А.А. Серебренников

Главный инженер



А.В. Лоншаков

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Страница
794-24-7-ОВН.ОЛ2.С 794-24-7-ОВН.ОЛ2	Содержание Опросный лист на шкаф пожарной сигнализации	
794-24-7-ОВН.ОЛ2 лист 1	Графическая часть Принципиальная схема шкафа пожарной сигнализации	

Взам. инв. №		Подпись и дата													
								794-24-7-ОВН.ОЛ2.С							
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Содержание					Стадия	Лист	Листов
		Разраб.			Серебренников		06.25						Р	1	1
													 АСК БАРС		
Инв. № подл.		Н.контр.		Лоншаков			06.25								
		ГИП		Серебренников			06.25								

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Наименование объекта	ПС 110 кВ Волково
Наименование заказчика	Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
Проектная организация	ООО «Архитектурно-строительная компания «Барс» г. Иркутск

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение параметра	Предлагаемое значение параметра
Основные характеристики:			
1	Завод-изготовитель	*	
2	Количество, шт.:	1	
3	Заводской тип (марка)	*	
4	Ввода кабелей	Снизу	
5	Условия обслуживания	Одностороннее	
Требования к оболочке			
6	Габариты панели (ВхШхГ), мм:	650х500х220	
7	Исполнение	Навесное	
8	Масса щита в сборе, кг	*	
9	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее	IP31	
10	Сальниковые уплотнители для вводных и отходящих кабелей	Да	
11	Корпус щита – металлический, с болтом заземления и защитой от коррозии	Да	
12	Цвет покраски оболочки	RAL 7035	
13	Покрытие полимерное	Да	
14	Двери панелей должны запираются на замок	Да	
Условия эксплуатации			
15	Максимальная температура окружающего воздуха, °С	+ 35	
16	Минимальная температура окружающего воздуха, °С	+ 10	
17	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4	
18	Окружающая среда	Невзрывоопасная	
19	Высота установки над уровнем моря, м	до 1000	
20	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	6	

1	-	Зам.	69-25		07.25	794-24-7-ОВН.ОЛ2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разраб.		Серебrenников			06.25	Опросный лист на шкаф пожарной сигнализации			
Н.контр.		Лоншаков			06.25				
ГИП		Серебrenников			06.25				
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	1	3	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение параметра	Предлагаемое значение параметра
Требования по надежности			
21	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	60	
22	Срок службы, лет, не менее	30	
23	Периодичность технического обслуживания, не менее, лет	*	
24	Ремонтопригодность: - размещение аппаратуры и клеммников в панелях должно обеспечивать возможность свободного доступа для выполнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	Да	
25	Поставка запасных частей, ремонт и/или замена любого элемента оборудования в течение 25 лет с даты окончания срока гарантийного обслуживания	Да	
Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения			
26	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет)	Да	
27	Условия транспортирования	*	
28	Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год	*	
Комплектность поставки			
29	Шкаф в сборе	Да	
30	Техническая и эксплуатационная документация на русском языке, компл.	2	
31	Техническая и эксплуатационная документация на русском языке на электронном носителе	Да	
32	Устройства для монтажа и запасные части в составе:		
33	ЗИП (светодиодные, энергосберегающие лампы, арматура, промежуточные реле и т.д.) на срок не менее 3 лет	Да	
34	Наличие руководства по эксплуатации	Да	
35	Технологические обозначения и надписи должны быть выполнены на русском языке в соответствии российской нормативно-технической документации на электроустановки	Да	
Обязательства Поставщика			
36	Приемка на заводе-изготовителе (да/нет)	Да	
37	Наладка на объекте (да/нет)	Да	

1	-	Зам.	69-25		07.25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

794-24-7-ОВН.ОЛ2

Лист2

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение параметра	Предлагаемое значение параметра
38	Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования	Да	

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.
2. ** Значения параметров устанавливаются заводом-изготовителем
3. Наполняемость шкафа выполнить в соответствии с прилагаемыми документами.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

1	-	Зам.	69-25		07.25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

794-24-7-ОВН.ОЛ2

Лист

3

