

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке
огнетушителей эксплуатируемых на объектах Московских кабельных сетей –
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Начальная (максимальная) стоимость лота: 499 364, 25 руб. с учетом НДС
23 779, 25 руб. сумма НДС
5% ставка НДС
475 585, 00 руб. без НДС

1. Описание работ.

Оказание услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, эксплуатируемых на объектах Московских кабельных сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» (далее филиал).

2. Основание проведения работ.

Истечение сроков проверки параметров ОТВ и перезарядка использованных огнетушителей, ремонт и замена узлов и деталей у неисправных огнетушителей, в соответствии с журналами эксплуатации систем противопожарной защиты объектов филиала (в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479, Политикой в области пожарной безопасности ПАО «Россети» утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 № 435р).

3. Объем услуг.

3.1. Техническое переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей

№ п/п	Наименование услуг	количество (шт.)
1.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-2	54
2.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-3	82
3.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-5	273
4.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-6	13
5.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-40	3
6.	Переосвидетельствование и перезарядка ОУ-1	5
7.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-2	35
8.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-2 (з)	41
9.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-3 (з)	4
10.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-4	56
11.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-4 (з)	65
12.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-4 (г)	6
13.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-5	51
14.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-5(з)	127
15.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-5(г)	4
16.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-8	2
17.	Переосвидетельствование и перезарядка ОП-10	2
18.	Переосвидетельствование и перезарядка ОПУ-2	26
19.	Переосвидетельствование и перезарядка ОПУ-4	18
20.	Переосвидетельствование и перезарядка ОПУ-4 (з)	15
21.	Переосвидетельствование и перезарядка ОПУ-5	134
22.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВП-8	8
23.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВП-8 (з)	4
24.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВП-10	8
25.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВП-80	1

26.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВП-100	2
27.	Переосвидетельствование и перезарядка ОВЭ-6 «Самурай»	6
Итого количество огнетушителей		1045

4. Требования к участникам закупки. Обязательные (отборочные) требования.

4.1. Участник должен:

4.1.1. Иметь в наличии лицензию МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действующую до окончания срока выполнения работ или бессрочную (виды работ: выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения (Постановление Правительства от 28.07.2020 № 1128 с изменениями от 16.11.2023 г.), "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"), предоставить копию указанной лицензии.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены (п.9 ч.19.1 ст. 3.4 223-ФЗ).

4.1.2. Иметь в штате обученный и аттестованный персонал для оказания услуг, предоставить удостоверения для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию;

4.1.3. Иметь технически оснащённую базу, клиентский офис и складские помещения в г. Москве или Московской области;

4.1.4. Обеспечить оказание услуг согласно действующей нормативно-технической документацией (НТД);

4.1.5. Предоставить расчет стоимости услуг в виде смет, составленной на нормативной базе ОРГРЭС 1991 года с перерасчетом в текущий уровень цен в соответствии с требованиями заказчика либо на основании прейскуранта цен.

4.2. Участник не должен:

4.2.1. Являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника Запроса предложений, в части существенной для договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника Запроса предложений не должна быть приостановлена;

4.2.2. Иметь отрицательного опыта по работе с ПАО «Россети Московский регион», а также с другими заказчиками

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

5.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений Заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

5.3. Услуги по проверке, перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей используемых на объектах филиала должны оказываться в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
 - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 - ТР ЕАЭС 043/2017 технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
 - Политикой в области пожарной безопасности ПАО «Россети» утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 № 435р;
- 5.4. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику.
- 5.5. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:
- внешний осмотр корпуса огнетушителя;
 - очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества и загрязнений;
 - испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
 - переосвидетельствование баллонов огнетушителей, работающих под избыточным давлением (огнетушители типа ОУ и ОП закачные);
 - восстановление лакокрасочного покрытия баллонов (при необходимости);
 - проверку запорно-пускового устройства на плотность;
 - замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
 - замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
 - замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
 - замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);
 - проверку на исправность и замена при необходимости индикатора давления огнетушителей порошковых закачного типа;
 - перезарядку огнетушителя на оборудовании Исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов Исполнителя;
 - проверку массы заряженного огнетушителя;
 - проверку состояния манометров и запорной арматуры (запорно-пускового устройства или газогенерирующего устройства) заряженного огнетушителя;
 - при обнаружении неисправностей или утечек, замену манометров, запорной арматуры или баллонов;
 - опломбирование запорно-пусковой арматуры одноразовой пломбой установленного образца, нанесение маркировочных этикеток на корпуса баллонов (бирок) с защитным полимерным покрытием, четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, содержащей следующую информацию:
 - вид технического обслуживания (освидетельствования);
 - наименование организации проводившей техническое освидетельствование и перезарядку;
 - дате проведения следующего испытания огнетушителя.

- выбраковку неисправных огнетушителей, с оформлением Актов;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.

Результаты последнего технического обслуживания огнетушителя наносятся на этикетку или бирку на корпусе огнетушителя, в правильно оформленную карточку учета огнетушителя и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта.

5.6. Оказывать услуги на своей территории с использованием своего оборудования.

5.7. Обеспечивать проведение погрузочно-разгрузочных работ огнетушителей на своей территории.

5.8. Обеспечить соответствие применяемых зарядов для огнетушителей требованиям технической документации предприятия изготовителя, утвержденной установленным порядком.

Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Обеспечивать установленным порядком утилизацию огнетушащего вещества огнетушителя при выявлении брака.

5.9. Обеспечивать сохранность принятых на перезарядку огнетушителей, оформлять Накладные при получении и выдаче огнетушителей после перезарядки Заказчику.

5.10. На неисправные огнетушители, не прошедшие переосвидетельствование и испытания, Исполнитель выдает Акт выбраковки огнетушителя (произвольной формы) о непригодности его к дальнейшей эксплуатации, с указанием причин. Отбраковано может быть не более 3 % от общего количества огнетушителей, все остальные подлежат полному восстановлению, переосвидетельствованию, окраске и перезарядке. В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

5.11. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии.

6. Порядок оказания услуг и приемки оказанных услуг.

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется поэтапно. календарные сроки, а также последовательность и продолжительность отдельных этапов услуг определены приложениями к форме договора об оказании услуг (приложения к настоящему техническому заданию). Под этапом подразумеваются оказанные и принятые Заказчиком объемы услуг, оформленные актами об оказании услуг. Оказанные услуги оформляются Исполнителем (акт оказанных услуг) и передаются Заказчику после их завершения.

6.2. Руководитель организации Исполнителя совместно с представителем Заказчика осуществляют контроль оказания услуг.

7. Оплата оказанных услуг.

7.1. Оплата по Договору оказания услуг производится Заказчиком в течении 7 рабочих дней (для МСП 7 рабочих дней) со дня подписания Сторонами актов об оказании услуг и представлению Заказчику отчета о фактически оказанных услугах.

7.2. Авансирование не предусмотрено.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения и условий оплаты труда.

8. Срок оказания услуг.

С момента заключения Договора по 30 декабря 2026 года (включительно).

9. Гарантии Исполнителя по оказанным услугам.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки оказания услуг.

10. Порядок оформления Договора.

Для заключения договора после проведения торго-закупочных процедур использовать типовую форму договора на оказание услуг согласно приложению к приглашению на участие в закупке.

Приложение к ТЗ

Расчет начальной, максимальной цены закупки на оказание услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей эксплуатируемых на объектах Московских кабельных сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», на 1 листе.

Главный специалист отдела промышленной безопасности
УПБиПК филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

В.А. Косарев

Начальник отдела промышленной безопасности
УПБиПК филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

Н.Д. Панов