



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 09.09.2026

№ 2754

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с подвесом провода по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Скрылья, д. 1516 Ю8-25-303-280409(553214)» (I-354015) по договору № 354015-ПС от 25.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «Арсенал»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с подвесом провода по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Скрылья, д. 1516 Ю8-25-303-280409(553214)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,270 км (по сущ. опорам)
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95 мм ²
Выключатель автоматический	-	ВА57-35 160А
Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	-	540,173 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	459,882 тыс. руб.
Оборудование	-	12,980 тыс. руб.
Прочие затраты	-	67,311 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	12,333 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	30,663 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, УТП, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
(4967) 65-25-28