

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование							
23Л, 22Л, 20Л, 1	Щиток осветительный, постоянного/переменного тока, 220/380В, навесного исполнения, 380/220В, IP65, в составе: Шкаф для модульных устройств Каедга 1х18 (код 13982), 280х448х160мм - автоматический 3-х полюсный выключатель на вводе iC60N C 63A 3P, Inр=63A (код A9F79363); - однополюсный автоматический выключатель iC60N C 10A 1P, Inр=10A - 3шт. (код A9F79110); - автоматический выключатель дифференциального тока: iDPN N VIGI 6кА 16А С 30мА АС, In=16А, с УЗО Iym=30мА - 3шт.(код A9D31616)			Schneider Electric	шт.	3		
21Л, 16Л, 12Л/2 2	Щиток осветительный, постоянного/переменного тока, 220/380В, навесного исполнения, 380/220В, IP65, в составе: - Шкаф для модульных устройств Каедга 2х18 (код 13984), 460х448х160мм - автоматический 3-х полюсный выключатель на вводе iC60N C 63A 3P, Inр=63A (код A9F79363); - однополюсный автоматический выключатель iC60N C 10A 1P, Inр=10A - 6шт. (код A9F79110); -автоматический выключатель дифференциального тока: iDPN N VIGI 6кА 16А С 30мА АС, In=16А, с УЗО Iym=30мА - 6шт. (код A9D31616)			Schneider Electric	шт.	3		
21Л/1 3	Щиток осветительный, постоянного/переменного тока, 220/380В, навесного исполнения, 380/220В, IP65, в составе: - Шкаф для модульных устройств Каедга 2х18 (код 13984), 460х448х160мм - автоматический 3-х полюсный выключатель на вводе iC60N C 63A 3P, Inр=63A (код A9F79363); - автоматический выключатель дифференциального тока iDPN N VIGI 6кА 16А С 30мА АС, In=16А, с УЗО Iym=30мА - 12шт.(код A9D31616)			Schneider Electric	шт.	1		
10ЛА, 13ЛА, 14ЛА 4	Щиток осветительный, постоянного/переменного тока, 220/380В, навесного исполнения, 380/220В, IP65, в составе: - Шкаф для модульных устройств Каедга 1х18 (код 13982), 280х448х160мм - выключатель нагрузки на вводе iSW 32А, 2Р, Inр=32А (код A9S60232); - двухполюсный автоматический выключатель C60H-DC C 6А 2Р 500В, Inр=6А - 6шт. (код A9N61526);			Schneider Electric	шт.	3		

1 По ОКП графу "Код продукции" можно не заполнять, если в технических условиях или ГОСТах на это оборудование отсутствует код ОКП.
2 Поставщика определяет монтажная организация, которая осуществляет заказ изделий и материалов в соответствии с ГОСТами или ТУ, указанными в проекте Генпроектировщика.

						1991-25-104-ЭО.СО		
						Разработка рабочей документации по комплексной реконструкции Воткинской ГЭС (комплексная часть)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Модернизация инженерных систем здания ГЭС и водосливной плотины. Освещение БМП		
Разработал	Рябович				25.03.22	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Королева				25.03.22	Р	1	5
ГЭП	Рогова				25.03.22			
Н.контр.	Боровых				25.03.22	Акционерное общество "Ленгидропроект"		
Нач.отд.	Приходько				25.03.22			