

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № С8-25-302-237251(568164) от 01 декабря 2025 г.
об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям

г. Москва

«___» _____ 202_ г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице Заместителя директора по технологическому присоединению филиала Северные электрические сети Макурина Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности № 249Д-СЭС/2023 от 26.12.2023 г., и ИП Позин Дмитрий Александрович, именуемый в дальнейшем «Заявитель» договорились на основании заявки № С-26-00-115792/125 изменить договор об осуществлении технологического присоединения от 01 декабря 2025 г. № С8-25-302-237251(568164) и внести в него следующие условия.

1. Пункт 3 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:
«3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 кВт.»
2. Пункт 13 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:
«13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению устанавливается в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического присоединения и составляет 4 месяца со дня заключения настоящего дополнительного соглашения.»
3. Пункт 8 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:
«8. Основной источник питания ПС 110 кВ Поварово 35/10/10/ кВ.»
4. Пункт 9 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:
«9. Резервный источник питания Отсутствует.»
5. Пункт 7 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:
«7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. 1 точка - вновь устанавливаемый коммутационный аппарат в проектируемом ВРЩ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №611 - 150 кВт.»
6. Пункт 10.1 технических условий № С8-25-302-237251(568164) изложить в

следующей редакции:

«10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.1.1. Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №611 до проектируемой КЛ-0,4 кВ проект. Протяженность многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, сечением кабеля 4х185 кв.мм. – 0,150 км, из них: – протяженность КЛ в траншее – 0,150 км.

10.1.2. Строительство одной воздушной линии 0,4кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепные) от проектируемой КЛ-0,4 кВ до проектируемого ВРЩ-0,4кВ на границе участка заявителя протяженность ВЛ-0,4кВ – 0,1км, сечение кабеля (провода) СИП-2 3х70+1х95 с использованием стоек марки СВ-95.

10.1.3. Строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. (ВРЩ 0,4кВ для размещения средств коммерческого учета электрической энергии).»

7. Пункт 10.2 технических условий № C8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:

«10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.2.1. В РУ-0,4кВ ТП-611 выполнить установку и ошиновку ВРЩ-0,4 кВ 500А.»

8. Пункт 10.3 технических условий № C8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:

«10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса в шкафу с прокладкой цепей по опоре, средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения Zigbee TRP, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.»

9. Пункт 11.1 технических условий № C8-25-302-237251(568164) изложить в следующей редакции:

«11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.»

10. Обязательства Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

11. Настоящее Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Договора с момента заключения.

12. С указанного момента Договор продолжает действовать в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

13. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон

Сетевая организация:

Заявитель:

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
9087da6d
Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети
В.М. Макурин

ИП Позин Дмитрий
Александрович