



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-545023/102/Ю8 от 15.10.2026 г.**

Заявитель: Доброхотов Константин Сергеевич

тел. +7(0)--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Московская область, Чеховский р-н, д. Березенки

Кадастровый №: 50:31:0050213:281

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

| Вид расстояния                                                                                                                                                                                                                  | Показатель | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b> | 70         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>      | 70         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                      | 70         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                           | 70         |            |
| Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                              |            |            |

\*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

**ПС/35/Елохово---ТП-354---ВЛ-0,4 кВ**

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

---

---

---

---

| Инв. № | Бухгалтерия<br>(Виза «Согласовано») |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |

Новое строительство:

**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-354 осуществить  
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 70 м.  
сечение провода не менее 50 мм<sup>2</sup>**

---

---

---

---

---

| Инв. № | Бухгалтерия<br>(Виза «Согласовано») |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |


Объём работ со стороны заявителя:

---

---

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.О.)

БЕРЕЗНИКИ

1-А.А.А.А.А.А.А.  
545023

БЕРЕЗНИКИ

БЕРЕЗНИКИ  
376713

558813

354

