



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-540625/102/Ю8 от 13.10.2026 г.**

Заявитель: **Миронов Андрей Александрович**

тел. +70--

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д. Новгородово, з/у 66в**

Кадастровый №: **50:31:0010406:849**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

| Вид расстояния                                                                                                                                                                                                                  | Показатель | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b> | 50         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>      | 50         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                      | 50         |            |
| Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                           | 50         |            |
| Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>                                                                              |            |            |

\*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от  
Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

**2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»**

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

**ПС/35/Ефремово---ТП-223---ВЛ-0,4 кВ**

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

---

---

---

---

| Инв. № | Бухгалтерия<br>(Виза «Согласовано») |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |

Новое строительство:

**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП- 223 осуществить  
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 45 м.  
сечение провода не менее 50 мм<sup>2</sup>**

---

---

---

---

---

| Инв. № | Бухгалтерия<br>(Виза «Согласовано») |
|--------|-------------------------------------|
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |

Объём работ со стороны заявителя:

---

---

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, И., О.)

Исп А.М. Учаев Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата





Сущ. ВЛ-0,4 кв от ТП-223

Проек. ВЛ-0,4 кв Миронов  
540625

Новгородово