Приложение 1 к ТЗ

Ведомость объемов
на оказание услуг по диагностике анализаторов газов в трансформаторном масле
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Ед. измер	Кол-во	Необходимые материалы	Ед. измер	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7
	Условия оказания услуг: Особые условия оказания услуг отсутствуют. Услуги оказываются на производственной базе исполнителя.					
1	**Диагностика анализатора газов в трансформаторном масле:** проведение визуального осмотра; проверка электрохимического датчика; проверка оптических фильтров и прерывателя; проверка микрофона; проверка измерительного узла; проверка герметичности соединений измерительного оптоакустического устройства; проверка, регулировка чекового принтера; проверка системного меню, корректировка расчетных переменных, проверка данных регулировки прибора; проверка датчика влаги; проверка электрической цепи, устранение обрывов цепи, замыканий; обновление версии ПО до актуальной.	шт.	2	-	-	-

Начальник СИЗП _____ В.Ю. Терехов
(должность, подпись, Ф.И.О.)