




Сер.РЭС					
АО «ДРСК» СП «ЗЭС»	***ПС 35 кВ «Бочкарёвка» Шкаф ШОВ схема электрическая принципиальная***			***Лист***	***Листов***
				1	***3***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Руденко Н.В*			


Спецификация

Обозначение	Наименование	Характеристика	Кол-во	Примечание
S1-S2	Рубильник разъединитель	ВР32-31, Iн=63 А	2	
QF1	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 3P, Iн=63 А	1	
SF1-SF8	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 1P, Iн=10 А	8	
SF-9, SF-13	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 1P, Iн=16 А	2	
SF-10	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 1P, Iн=3 А	1	
SF-11	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 1P, Iн=6 А	1	
SF-12	Автоматический выключатель	Acti 9 iC60N 3P, Iн=40 А	1	
XS	Розетка	РАр 10-3-ОП	1	
EL	Лампа освещения	SQ0329-0068, ~230В, 5W, 4000K, IP40	1	
EK1-EK2	Обогреватель	SQ0832-0006, ~230В,50 W, 50-60 Гц	1	
Qt	Терморегулятор	SQ0832-0020 230 В, 10 (2) А	1	
QS	Концевой выключатель	ХСК-Р145	1	

Сер.РЭС					
АО «ДРСК» СП «ЗЭС»	***ПС 35 кВ «Бочкарёвка» Шкаф ШОВ спецификация***			***Лист***	***Листов***
				2	***3***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Руденко Н.В*			







Сер.РЭС					
АО «ДРСК» *СП «ЗЭС»*	***ПС 35 кВ «Бочкарёвка»*** ***Шкаф ШОВ схема электрическая принципиальная***			***Лист***	***Листов***
				3	***3***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Руденко Н.В*			