Техническая спецификация № 7000030490/20D0
на Преобразователь AC-DC 85-264VAC

Организация: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские высоковольтные сети»
Адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр. 1
Конт. лицо: Игнатьева Галина Степановна 8-495-121-21-31 (доб. 38-31)
Должность: Ведущий инженер СРЗА МВС

1. Назначение:

Предназначен для питания устройства Ретом-21.

2. Характеристики:

Параметры	Значения	Предложение участника ТЗП
Основные характеристики		
Вид монтажа	Through Hole	
Количество выходов	2	
Напряжение входа, В	85-264 VAC, 120-370 VDC	
Выходное напряжение канал 1 DC, В	5	
Выходное напряжение канал 2 DC, В	12	
Выходной ток канал 1/ канал 2, А	3/1.25	
Выходная мощность, Вт	30	
Рабочая температура, °С	-55…+110	
Длина/высота, мм	88.9/21.5	

3. Дополнительно:

Аттестация ПАО «Россети»	Не требуется

Начальник СРЗА МВС **А.Н. Юшкин**

Первый заместитель директора-
главный инженер **В.Ю. Непомнящий**

На уровне ИА:
Директор департамента
релейной защиты и режимной
автоматики электрических сетей **М.А. Грибков**