Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Насос центробежный сухой установки с подачей 400 м³/ч при напоре 44 м с электродвигателем мощностью 75 кВт, 1485 об/мин, 380 В, 50 Гц, комплектно с ответными фланцами Ду 200 и Ду 150, прокладками и оцинкованным крепежом, анкер-шпильками для крепления к фундаменту, с электрическим шкафом питания и управления, местным шкафом управления, кабелями между насосом и электрическими шкафами, запасными частями на гарантийный период и 5 лет эксплуатации и комплектом монтажных приспособлений и инструмента	XFP 150M-CB2 PE750/4		Компания "ABS"	к-т	3	1140	
2	Затвор поворотный дисковый запорно-регулирующий межфланцевый с редуктором Ду 250, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ", г. Москва	к-т	2	66,5	
3	Затвор поворотный дисковый запорно-регулирующий межфланцевый с редуктором Ду 200, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-200-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ", г. Москва	к-т	6	48,3	
4	Затвор поворотный дисковый запорно-регулирующий межфланцевый с ручным приводом (с рукояткой) Ду 80, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-80-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ", г. Москва	к-т	1	12,8	
5	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду 150, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 прокладками и оцинкованным крепежом	30с41нж		ОАО "Благовещенский арматурный завод", г. Благовещенск	к-т	1	101,2	
6	Клапан обратный межфланцевый стальной Ду 200, Ру 2,5 МПа комплектно с ответными 1-200-10 по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	MODEL 2000 3t 6K		Компания "KSB"	к-т	3	51,3	

Инв. N подл. 530135 | Подпись и дата 16.04.12 | Взам. инв. N

1	-	Все	128-12		16.04	1834-19-129.С	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье	
Разраб.		Шуркалов			05.04	Здание ГАЭС. Насосная станция откачки плоского дренажа основания здания ГАЭС. Компоновка оборудования	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 8
Пров.		Чернова			16.04		
Гл. эксперт		Егунова			16.04		
Нач. отд.		Скосарев			16.04.12	Спецификация оборудования, изделий и материалов (Заказная спецификация)	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ГМО 2012
Н. контр.		Кузнецова			16.04		
Утв. ГИП		Лобанов			16.04		

Формат А3