Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
7	Резиновый антивибрационный компенсатор фланцевый Ду 200, Ру 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	FC10		Компания "ADL", г. Москва	к-т	3	41,5	
8	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду 50, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 050.016.21-01.Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", Московская обл.	к-т	2	17,0	
9	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду 25, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.21-01.Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", Московская обл.	к-т	3	6,1	
10	Кран шаровой штуцерный с рукояткой, Ду 15, Ру 1,6 МПа	ЗАРД 015.016.30-01.Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", Московская обл.	к-т	3	1,1	
11	Кран трёхходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа, поворотная муфта / муфта G1/2	WIKA 910.10 № 9090134		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт	6	0,32	
12	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений -1...0...0,6 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт	3	2,0	
13	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B, диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	к-т	3	2,0	
14	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый Ду 200, Q=0...550 м³/ч, погрешность измерения ≤±2 %, с токовым выходом 4-20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления	"Взлёт ЭМ" ПРОФИ-322		ЗАО "ВЗЛЁТ", г. Санкт-Петербург	к-т	3	80,5	
15	Датчик избыточного давления (уровня), предел измерения 60 кПа (6 м вод. ст.), выходной сигнал 4-20 мА, погрешность измерения ±0,25 %, комплектно с блоком питания и клапанным блоком			Компания "Sensors RUS", г. Москва	к-т	2	1,0	
16	Датчик избыточного давления (уровня), предел измерения 160 кПа (16 м вод. ст.), выходной сигнал 4-20 мА, погрешность измерения ±0,25 %, комплектно с блоком питания, показывающим прибором и клапанным блоком			Компания "Sensors RUS", г. Москва	к-т	1	1,0	

Взам. инв. N

Подпись и дата 12.04.12

Инв. N подл. 530135

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	128-12		12.04

1834-19-129.С

Лист 2

Формат А3