Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий Ду 250, Ру 1,0 МПа с редуктором, с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП		ЗАО "ВА Интерарм" г. Москва	к-т	3	66,5	
14	Кран шаровой стальной фланцевый с редуктором Ду 200, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	КШЦ.Ф.Р.200/150.016.02		ООО "ЧСГС", г. Челябинск	к-т	4	91	
15	Клапан предохранительный Ду 150/200, Ру 1,6 МПа комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом. Давление настройки 6 кг/см²	СППК4Р-150-16М1		ОАО "Благовещенский арматурный завод" г. Благовещенск	к-т	4	112	
16	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий Ду 100, Ру 1,0 МПа с рукояткой, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-100-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		ЗАО "ВА Интерарм" г. Москва	к-т	1	18,4	
17	Кран шаровой стальной фланцевый с рукояткой Ду 100, Ру 1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	КШЦ.Ф100/80.016.02		ООО "ЧСГС", г. Челябинск	к-т	1	25,5	
18	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 50, Ру 1,6 МПа комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 050.016.21-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", Московская обл.	к-т	3	17	
19	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 25, Ру 1,6 МПа комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.22-00Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос", Московская обл.	к-т	1	6,2	
20	Кран шаровой муфтовый с рукояткой Ду 15, Ру 1,6 МПа	КШ 15.16.1110		"Саратовский арматурный завод" г. Саратов	шт.	4	0,6	
21	Кран трёхходовой из стали 1.4571 Ду 15, Ру 2,5 МПа муфта-муфта G1/2	S 003.13.200		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	2	0,3	
22	Кран трёхходовой из латуни Ду 15, Ру 1,6 МПа поворотная муфта /муфта G 1/2	WIKA 910.10 № 9090134		ЗАО "ВИКА МЕРА" г. Москва	шт.	6	0,32	
23	Датчик избыточного давления, выходной сигнал 4-20 мА с HART протоколом, с ЖКИ, предел измерения 0...10 бар, погрешность измерения± 0,075% с клапанным блоком и крепежом	Метран 150TG2 2G 2 1 A M5 S5 B1 клапанный блок 0106 M T 1 2 C B 1 1 2F 2		ПГ "Метран" г. Челябинск	к-т	1	~3	
24	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...2,5 МПа; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2 B; диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт.	2	0,9	

0 005006 037838

Инв. N подл. 603783 | Подпись и дата 5.09.12 | Взам. инв.N