Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2 B; диаметр корпуса 160 мм	WIKA 233.50/HP160		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт.	2	2,0	
26	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2 B; диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт.	3	0,9	
27	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...6 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2 B; диаметр корпуса 100 мм	WIKA 233.50/HP100		ЗАО "ВИКА МЕРА", г. Москва	шт.	1	0,9	
28	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый Ду 300, Ру 1,6 МПа, с токовым выходом 4-20 мА, погрешность измерения ± 2%; Q=0÷1200 м³/ч, комплектно с блоком выносного индикатора и блоком питания, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	Взлет ЭМ ПРОФИ 322		ЗАО "Взлёт", г. Санкт-Петербург	к-т	2	164	
	Стандартные изделия							
29	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø325х9, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	11	50	
30	Отвод крутоизогнутый под углом 45°, Ø325х9, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	1	25	
31	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø273х8, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	11	31	
32	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø219х6, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	15	
33	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø108х4, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	7	2,5	8 шт. для А7
34	Отвод крутоизогнутый под углом 90°, Ø57х3,5, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17375-2001			шт.	~~16~~ 20	0,6	~~14~~ 19 шт. для А7
35	Переход эксцентрический Э-377х10-325х8, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17378-2001			шт.	1	20	4.1
36	Переход концентрический К-325х8-273х7, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	11	
37	Переход концентрический К-108х4-57х3, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	1	
38	Фланец 1-300-10, Ст20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 12820-80			шт.	8	12,9	

Инв. N подл. 603784 | Подпись и дата | Взам. инв.N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
4	1	-	2015-16		18.01.16
2	-	Зам.	480-12		31.08.12

1834-19-135.С

Лист 4

Формат А3