Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Клапан стальной фланцевый с электромагнитным приводом Ду 50, Ру 2,5 МПа, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	СЕНС-ПР DN50 PN25 (нормально закрытый)		Сенсор	к-т	2	31,9	
2	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с редуктором Ду 250, Ру 1,0 МПа с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	5	66,5	
3	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с редуктором Ду 150, Ру 1,0 МПас ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	4	38,2	
4	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой Ду 150, Ру 1,0 МПа, с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	1	31,7	
5	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой Ду 80, Ру 1,0 МПа, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-080-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	6	12,8	
6	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой Ду 65, Ру 1,0 МПа, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-065-10-II-3-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	5	11,7	
7	Затвор дисковый межфланцевый запорно-регулирующий из нержавеющей стали с рукояткой Ду 50, Ру 1,0 МПа, с ответными фланцами , прокладками и оцинкованным крепежом	ВА 99001-050-10-II-4-С-Е-4-Б-РП		Группа компаний "ИНТЕРАРМ" г.Москва	к-т	4	9,5	
8	Кран шаровой фланцевый Ду 25, Ру 1,6 МПа, с рукояткой с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом	ЗАРД 025.016.21-00.Р		ООО "ИК Энерпред-Ярдос" Московская обл.	к-т	3	6,1	

Инв. N подл. 582559 | Подпись и дата 24.02.12 | Взам. инв.N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Балашова			17.02
Пров.		Чернова			17.02
Гл.эксперт		Егунова			17.02
Нач.отд.		Скосарев			17.02.12
Н. контр.		Кузнецова			21.02
Утв.ГИП		Лобанов			21.02.12

1834-19-171.С

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье

Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Разводка трубопроводов в зоне шахты генератора. Трубопроводы воды

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Спецификация оборудования, изделий и материалов (заказная спецификация)

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ГМО 2012

Формат А3